



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 เม.ย. 68

เลขที่ ก.1.กปน.(คฟ)

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายวัชร พนพร

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก1)

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ ไทน้อย ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SNO3YB-02,03	27 เม.ย. 68	08.00 น.	18.00 น.	งานสาย TAC	SNO3YB-02,03	SNO3YS-11

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก SNO03YB-02,03 ถึง SNO03YS-11
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 668/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชร พนพร ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1

(นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล)
อ.ก.ปบ.(ก3) กฟภ.3

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ)

เรียน ผคฟ. กฟภ.3

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางวัดรางกระทุ่ม ถึง เขต ก.1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 668/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่	26 เมษายน 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	26 เมษายน 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	26 เมษายน 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ BEA02YB-01 จ่ายผ่าน BEABYB-01						
3	ย้ายสถานี BAM ไปจ่ายจาก ATB						
4	ทำการ OFF ATS BAM						
5	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	LBL01YB-01	สับ	ปลด		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายสถานี DTM ไปจ่ายจาก KS-7022						
14	ตรวจสอบการจ่ายไฟของ SNO2YB-02,03 , SNO3YB-02,03 อยู่ในสถานะ CLOSE LOOP						
15	ย้ายโหลดสถานี DTM ไปจ่ายจาก KS-7022						
16	ทำการ OFF ATS DTM						
17	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ตรวจสอบสถานะ Lowgas SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
26	SNO03YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		LBS คลองพระพิมล
27	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
32	SNO03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SNO03YB-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SNO03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
35	SNO03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
36	SNO03YS-05	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
37	SNO03YS-06	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
38	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟภ.1 รับทราบ						
39	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
40	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
40	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้ว ปลดช็อตกราวด์ ทุกจุดออกเรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
41	SNO03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
42	SNO03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
43	SNO03YS-05	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
44	SNO03YS-06	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
45	SNO03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SNO03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	ย้ายโหนดสถานี DTM กลับจาก KS-7022						
48	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	ตรวจสอบสถานะ Lowgas SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
53	SNO03YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		LBS คลองพระพิมล
54	ตรวจสอบสถานะ SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ close และโซ่รีเซ็ตทั้ง 3 เฟส						
55	BEABYB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	ทำการ ON ATS DTM						
62	ย้ายโหนดสถานี BAM กลับจาก ATB						
63	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
65	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
66	LBL01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LBL		เบรกเกอร์ 115 เควี

[illegible]