



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.กสฟ.(ส.ก.) ๖๕๒/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline

24 เม.ย. 2568

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามพาราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๒๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อ ตรวจสอบ CB ๒๒ KV รหัส SAA๑BVB-๐๑ สถานีไฟฟ้าสาม พาราน ๑ ปลด IN.๑ F๑-F๔ (ไม่ปลด Riser pole)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๗ โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายปิยะพร นิลพลอย)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BUS1 จาก SAA1BVB-01 ถึง SAA 1,2,3,4 VB-01
ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 670/2568

ในวันที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. พัทธนา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย



(นายปิยะพร นิลพลอย)
อ.ก.๓ ก.๓ ก.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟผ.๓ กฟผ.๓ กฟผ.๓

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานีฯ อำเภอสนา 1 SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๖.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ทผ.ส.ก	เลอพงศ์ แก่นจันทร์	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 (BUS1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 เม.ย. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CB INC1		ตามใบขอปฏิบัติงาน 670/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ				วันที่	23 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
4	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	โหลด 1.78 MW
5	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	โหลด 0.01 MW
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	โหลด 2.14 MW
7	SAA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	โหลด 1.23 MW
8	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	โหลด 6.9 MW
9	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
10	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-	โหลด 0.65 MW
11	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-	-
12	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-	โหลด 5.82 MW
13	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	-
14	ONC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	โหลด 0.68 MW
15	- ย้ายโหลด SAA01 ไปจ่ายจาก KTD03							
16	KTD03S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	รร.บ้านคลองแค
17	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
18	- ย้ายโหลด SAA02 ไปจ่ายจาก KTA03							
19	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ขอความร่วมมือ
20	SAA02VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
21	- ย้ายโหลด SAA03 ไปจ่ายจาก SAA07							
22	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยแปซิฟิค
23	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	- ย้ายโหลด SAA04 ไปจ่ายจาก ONC04							
25	ONC04S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6	คล่องอ้อมน้อย
26	SAA04VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
28	- ย้ายหม้อแปลง TS ไปรับไฟจากบัส 2							
29	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	INCOMING 1
30	SAA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-	INCOMING 1
31	SAA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-	-
32	SAA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-	-
33	SAA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-	-
34	SAA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		-	-
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) รับทราบ							
36	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
37	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้							
38	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
39	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
40	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
41	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
42	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
43	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-	-
44	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
45	ONC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
	*** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า ***							
46	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
48	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
50	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	-
52	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
54	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-	-
56	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-	-
58	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-	-
60	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	-
62	ONC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC		-	-
64	SAA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		-	INCOMING 1

[illegible]