



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่..... ก.ต.ภจ.(ป.น) ๓๗๖ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง..... นายธีระศักดิ์ เทืองขจร

วันที่..... ๓.เม.ย. ๖๘

ตำแหน่ง..... อก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง..... ผจก.(๑๑).กฟส.ภจ.

ด้วย..... กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงระบบ ๒๒ KV เสา Tower บริเวณสะพานจินดา ม.๘ ต.แก่งเลี่ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า..... วงจร..... F๓..... สฟฟ.กาญจนบุรี..... ๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	วงจร F๓๐ สฟฟ.กาญจนบุรี.๓	๒๒-๓๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงระบบ ๒๒ KV เสา Tower บริเวณสะพานจินดา	SF๖ ชั่วคราว ไทออส	SF๖ KCA๓S-๑๐ บ้านหมอเดชา	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายพนตล.เชื้ออยู่ ตำแหน่ง..... พงษ.๖ โทร..... ๐๙๘-๘๘๘๘๘๘๘ / ๐๙๘-๕๑๑๕๕๕๑ / ๐๙๘-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ช.พ.ป.รักษามารวมกัน ผ.พ.ป.กฟส.ภจ.

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ เทืองขจร)

ตำแหน่ง..... ผจก.(11) กฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

21 เม.ย. 2568

เรียน อก.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตาม คำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KCC10 จาก SF6 1000V ถึง KCA3S-10
ในวันที่ 22-30 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 676/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตาม คำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตาม คำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ไม่พบ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นางสาวพิรดา พงษ์ศิริ)

วศก.5 ททท.ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก3)

- [illegible]

