



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 เม.ย. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 01584
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายวันภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟซ่อมสายTACข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานอำเภอสามพราน...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๕	๒๔ เม.ย. ๖๘	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ดับไฟซ่อมสายTACข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานอำเภอสามพราน	SAD๕S-๑๐	- SAB๑๐S-๑๐	นายณิธิชัย ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	SAD๐๙					SAD๕S-๐๖	- SAB๕S-๒๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณิธิชัย ผูกนิม ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๔๔๕ Long : ๑๐๐.๒๑๖๔๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๒๑๑๖ Long : ๑๐๐.๒๑๕๔๘

ลงชื่อ.....

(นายวันภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAD๐5 จาก SAD๕S-10 ถึง SAB1๐S-10
ในวันที่ ๒๙ 12-๔ 68 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 695/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAD๐9 จาก SAD๕S-๐6 ถึง SAB๕S-23
ในวันที่ ๒๙ 12-๔ 68 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 4

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ หกทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณิธิชัย ผูกนิม

สรุป

(นางสาวสุวิภา กงศ์บุญตาก)

๑๓๖-5 1๓๖๖ ๓๖๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. - กฟผ.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SAD05R-01 | Normal | Nonreclosing,GND | | สพร. | | R ไลนด์เกิด |
| 3 | ตรวจสอบ SAD09S-06 DIS ข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตงเกตุ อยู่สถานะ "ปลดจากกันทั้งสามเฟส" | | | | | | |
| 4 | ตรวจสอบ SAB10S-10 และSAB05S-23 DIS ข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งสามพราน อยู่สถานะ "ปลดจากกันทั้งสามเฟส" | | | | | | |
| 5 | - ดับไฟ 09.00น. | | | | | | |
| 6 | SAD05S-10 | ล๊اب | ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์) | | สพร | | DIS ข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตงเกตุ |
| 7 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 8 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 10 | แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 11 | แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 12 | SAD05R-01 | Nonreclosing,GND | Normal | | สพร. | | R ไลนด์เกิด |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | |
| 13 | เมื่อนำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 14 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 16 | SAD05R-01 | Normal | Nonreclosing,GND | | สพร. | | R ไลนด์เกิด |
| 17 | SAD09VB-01 | Auto | Manual | | SAD | | CB |
| 18 | - จ่ายไฟ | | | | | | |
| 19 | SAD05S-10 | ปลด | ล๊اب | | สพร | | DIS ข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตงเกตุ |
| 20 | SAD09S-06 | ปลด | ล๊اب | | สพร | | DIS ข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตงเกตุ |
| 21 | SAD09VB-01 | Manual | Auto | | SAD | | CB |
| 22 | SAD05R-01 | Nonreclosing,GND | Normal | | สพร. | | R ไลนด์เกิด |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

งานดับไฟวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ช่อมสาย TAC วงจร SAD09

บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หน้าท่าการอำเภอสามพราน

