

Switching Deadline

12/05/68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก). ๗๘๑ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BUS๑	๑๓ พ.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS๑ และ BUS๒ (ดับ วันละ BUS) สถานีไฟฟ้านครชัย ศรี ๒ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงตู้ MCB หม้อแปลงไฟฟ้า TS๑ และ TS๒	NCB ๐๑ YB-๐๑	BUS๑	นายวิชัย หงษา ๐๖๕-๐๕๕๔๔๘๘๙
๒.	BUS๒	๑๔ พ.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.		NCB ๐๔ YB-๐๑	BUS๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิชัย หงษา ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๖๕-๐๕๕๔๔๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BUS1 จาก NCB 01YB-01 ถึง CB BUS1 Truck out
ในวันที่ 13 พ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 705/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา พันธ์บุญกลาง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางกัมม หงษา

สุภัทรา

(นางสาวสุภัทรา พันธ์บุญกลาง)

๑๓.๕ เม.ย. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. นร., กฟผ. นทท.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/05/68

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/05/68

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 2 (BUS 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขและปรับปรุงตู้ MCB TS1		ตามใบขอปฏิบัติงาน	705/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุรัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	12 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายวัฒนา,นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. น.ส.พิชยา,น.ส.สุรัชชา,นายศักดิ์สิทธิ์,นายณัฐกาญจน์,นายสามา				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
7	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
8	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
9	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
10	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
11	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
12	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
13	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
14	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
15	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
16	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
17	ย้าย NCB INC.1 ไปจ่ายจาก NCB INC.2						
18	NCBBVB-01	ปลด	ล๊اب		NCB		- ขนนานบัส
19	NCB01BVB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		- INCOMING 1
20	ย้าย NCB 1 ไปจ่ายจาก NCB 7						
21	NCB01S-11	ปลด	ล๊اب		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูย่งใต้
22	NCB01VB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		- -
23	ย้าย NCB 2 ไปจ่ายจาก NCB 8						
24	NCB02S-02	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS เลย บ.TUW
25	NCB02VB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		- -
26	ย้าย NCB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM 10						
27	DTM10S-11	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊اب		นช.		SF6 บ้านดอนกระเบื้อง
28	NCB10R-01	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA	R วัดบางพระ

[illegible]

[illegible]

[illegible]