



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

6 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓ ทยค. 261 /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนาวัน วัจนะ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค.

ที่	ฟิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๑	๗ พ.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบ จำหน่าย เนื่องจากพายุเข้า	Recloser ๑R-๐๑ หน้า โรงแรม หมู่บ้าน	DIS ชั่วคราว SYA๐๑ ร้านกิ่งไม้ ใบตอง	นายพนพล เจริญสุข โทรศัพท์ ๐๙๐- ๑๔๑๘๖๗๒

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตาม
แผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ).....บ้านพุตะเคียน , บ้านพุมุต , ซอยท่าเรือริเวอร์แคว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายพนพล เจริญสุข.....ตำแหน่ง.....พช.๔.ผกป.....โทร.....๐๙๐-๑๔๑๘๖๗๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(.....นายนาวัน วัจนะ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ทยค.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟิดเตอร์ SYA01 จาก SYA1R-๐1 ถึง DIS ชั่วคราว

ในวันที่ ๗ พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 709/68

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....พจนทอ ๘๖๖๖.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายพนพล เจริญสุข.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.ทยค. ออ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย.....พัชรนันท์.....
อ.ค.๕ แทน.....คฟ.)

ขั้นตอนสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

||
||
||

แผนดับไฟทำงาน

