



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 เม.ย. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อทดลองย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า ท้าวม่วง 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A	30 เม.ย. 68	08.00 น.	16.00 น.	แก้ไขจุดร้อนที่ TMA-KT1A	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อภ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง **TM-KT1A** จาก **TM-2212** ถึง **TMA18V8-01**
ในวันที่ **30 เม.ย. 68** ตั้งแต่เวลา **08.00** น. ถึง **16.00** น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 720/2568

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นอ **น.ส. จิรายุ นงษ์ศิริ** ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(**นางสาวจิรายุ นงษ์ศิริ**)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อภ.บข.(ก3), อภ.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง
ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี **ท้าวม่วง 1 TMA**)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา **7.30** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)



บันทึก

ที่ หปล3-ส 24152 /2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอลด 115 kV / 22 kV

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง

อุปกรณ์ - TM_KT1A (115/22 kV) (TM 2212, 2217)

งานที่ทำ แก้ไขจุดต่อร้อนที่อุปกรณ์ DS TM-2214, TM-7013

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ	ที่ 30 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน พุธ	ที่ 30 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2568	เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพัลลภ ศิริศิลป์)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบ 3

แผนกปฏิบัติการระบบ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2413-6

โทรสาร : 02-436-2417

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.