



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) 730/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....นครปฐม 2.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	18 พ.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พช.6.....โทร.....081-3657367.....

1. ☐ มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPU BUS2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 18 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 724/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิพัทธ์ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
11 พ.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กสฟ. นพ.

(นายจิรวัฒน์ แก้วฉิม)
อ.ค.ก.5 บทก. น.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี.....NPU.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

2. กำหนดวันที่ทำงาน

3. ผู้ขอทำงาน

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีงานครปฐม 2 (BUS2)

18 พ.ค. 68

กสฟ.(ก.3)

งานที่ทำ

นายพิชชา กลิ่นประทุม



1. นางสาวสุรัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ

2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร

3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต

เวลา

08.00 น.

ถึง

16.30 น.

บำรุงรักษาอุปกรณ์

ตามใบขอปฏิบัติงาน

724/2568

วันที่

12 พฤษภาคม 2568

วันที่

12 พฤษภาคม 2568

วันที่

12 พฤษภาคม 2568

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 21.6 MW
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 20.5 MW
4	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.0 MW
5	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 6.6 MW
6	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 2.2 MW
7	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 7.5 MW
8	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 7.0 MW
9	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.0 MW
10	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.0 MW
11	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.5 MW
12	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.2 MW
13	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
14	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 5.9 MW
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
16	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 4.0 MW
17	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
18	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 1.5 MW
19	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
20	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.1 MW
21	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 1.5 MW
22	ย้ายโหลด NPU 1 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 4						
23	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ปีมสหมิตร
24	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ก.ม.14
25	ย้ายโหลด NPU 2 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA 5						
26	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทิง
27	NPU02S-05	สับ	ปลด		นธ.	SCADA	SF6 เซเวนหนองงูเห่าล้อม
28	ย้ายโหลด NPU 9 ไปจ่ายจาก BPA 1						
29	BPA01S-07	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 อู่ชาลี
30	NPU09VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	SW.Ground NPU2CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
73	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิออน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
74	NPU02BVG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ INCOMING 2
75	NPU06VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F6
76	NPU07VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F7
77	NPU08VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F8
78	NPU09VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F9
79	NPU10VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F10
80	NPU02CVG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ CAP2
81	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
82	แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
83	หลังจาก กสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
84	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
85	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
86	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
87	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
88	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
89	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
90	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
91	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
92	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
93	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
94	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
95	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
96	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
97	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
98	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงสอง						
99	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
100	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
101	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
102	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
103	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
104	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
105	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
106	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
107	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
108	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- -
109	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
110	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
111	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
112	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
113	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
114	NPU02BVG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ INCOMING 2
115	NPU06VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F6
116	NPU07VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F7
117	NPU08VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F8
118	NPU09VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F9
119	NPU10VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F10
120	NPU02CVG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ CAP2
121	NPU02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- INCOMING 2
122	NPUBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- ขนानบัส
123	NPU02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- CAP 2
124	NPU06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
125	NPU07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
126	NPU08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
127	NPU09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
128	NPU10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		-
129	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
130	NPU03YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
131	NPU03YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
132	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
133	ปรับแรงดัน NPU-TP2 อยู่ที่ประมาณ 22.6 KV						
134	NPU02BVB-01	ปลด	สับ		NPU		- INCOMING 2
135	NPU02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		- CAP 2
136	NPU02CVB-01	Manual	Auto		NPU		- CAP 2
137	NPU06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.6
138	NPU07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
139	NPU08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
140	NPU09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
141	NPU10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
142	ย้ายโหลด NPU 8 กลับจาก NPU 4						
143	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
144	NPU08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		-
145	NPU04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
146	ย้ายโหลด NPU 7 กลับจาก NPU 2						
147	NPU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		-
148	NPU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชลประทานทพยายท้าว
149	ย้ายโหลด NPU 6 กลับจาก NPU 1						
150	NPU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		-
151	NPU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง

[illegible]

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	นครปฐม ๖	11 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		18 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
		13 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
2	นครปฐม 3	13 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		14 พ.ค. 68	13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-03, SME1YB-02, SME2YB-01, SME2YB-02 และ SME2YB-02 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME2YB-03 , SME3YB-03 , SME3YB-02 และ SME3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
3	สมุทรสาคร 5	16 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-03, SME4YB-02, SME4YB-01, SME5YB-02 และ SME5YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กสฟ.	เชาวลิต (081-3657367)
		1 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
			08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-02 กับ SME4YB-03 และ SME2YB-02 กับ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
		8 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
4	ดอนตูม	19 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME3YB-02 กับ SME3YB-03 และ SME1YB-02 กับ SME1YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
			08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
5	กระทุ่มแบน 1	20 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		21 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
6	เอกชัย 1	22 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		23 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.			
		25 พ.ค. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบม.	
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		