



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 พ.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) 730/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ๑๐๕๓๓๓
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		19 พ.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก DTM 8๙8-01 ถึง DTM 8๙8-01,02
ในวันที่ 19 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 732/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟภ. ๑๓๓.

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
๑๐๕๓๓๓

ขั้นตอนการสวิตชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี ๑๐๕๓๓๓ CDTM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 732/2567		
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์			วันที่	9 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	9 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	9 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	- ทำงานที่ DTMBYB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DTMBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
4	DTMBYS-01	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
5	DTMBYS-02	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DTMBYB-01 ได้						
8	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DTMBYB-01 แล้วเสร็จ						
9	DTMBYS-01	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
10	DTMBYS-02	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ DTMBYB-01 *****						
11	- ทำงานที่ DTM04YB-01 ต่อ						
12	OFF ATS DTM						
13	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DTM04YB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
14	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DTMBYB-01	ปลด	สับ		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	DTMBYB-01	สับ	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DTM04YS-03	ปลด	สับ		DTM		ใบมีด 115 เควี
18	DTMBYB-01	ปลด	สับ		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DTM04YS-01	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
20	DTM04YS-02	สับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
21	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DTM04YB-01 ได้						
23	ON ATS DTM						
24	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DTM04YB-01 แล้วเสร็จ						
26	OFF ATS DTM						
27	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	DTM04YS-01	ปลด	ล๊اب		DTM		ใบมีด 115 เควี
29	DTM04YS-02	ปลด	ล๊اب		DTM		ใบมีด 115 เควี
30	DTMBYB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	DTM01YS-03	ล๊اب	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
32	ON ATS DTM						
33	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ DTM04YB-01 *****						
34	- ทำงานที่ DTM01YB-01 ต่อ						
35	DTM01YS-03	ปลด	ล๊اب		DTM		ใบมีด 115 เควี
36	DTMBYB-01	ปลด	ล๊اب		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	DTM01YB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	DTM01YS-01	ล๊اب	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
39	DTM01YS-02	ล๊اب	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
40	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DTM01YB-01 ได้						
42	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DTM01YB-01 แล้วเสร็จ						
43	DTM01YS-01	ปลด	ล๊اب		DTM		ใบมีด 115 เควี
44	DTM01YS-02	ปลด	ล๊اب		DTM		ใบมีด 115 เควี
45	DTM01YB-01	ปลด	ล๊اب		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
46	DTMBYB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	DTM01YS-03	ล๊اب	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ DTM01YB-01 *****						
48	- ทำงานที่ DTM02YB-01 ต่อ						
49	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	DTM02YS-03	ปลด	ล๊اب		DTM		ใบมีด 115 เควี
52	DTMBYB-01	ปลด	ล๊اب		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	DTM02YB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
54	DTM02YS-01	ล๊اب	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
55	DTM02YS-02	ล๊اب	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
56	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DTM02YB-01 ได้						

[illegible]

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา		ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน		
1	นครปฐม 2	11 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)		
		18 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.					
				13 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		กสฟ.	
2	นครปฐม 3		08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)		
		13 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1					
					13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2			
3	สมุทรสาคร 5	14 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-03,SME1YB-02,SME2YB-01 และ SME2YB-02 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		กสฟ.			
		15 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME2YB-03 , SME3YB-03 , SME3YB-02 และ SME3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.					
		16 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-03,SME4YB-02,SME4YB-01 และ SME5YB-02 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.					
						บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		1 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1					
						ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-02 กับ SME4YB-03 และ SME2YB-02 กับ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.			
				8 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		กสฟ., กบม.	
		19 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME3YB-02 กับ SME3YB-03 และ SME1YB-02 กับ SME1YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.					
				บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		กสฟ.	732		
4	ดอนตูม			บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)		
		12 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1					
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2					
5	กระทุ่มแบน 1	20 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		กสฟ.(ก3)			
		21 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.						
				5 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2					
6	เอกชัย 1	22 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		กสฟ.(ก3)			
		23 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.						
				25 พ.ค. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1					
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2					