



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 พ.ค. 68

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ..... ตำแหน่ง .....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ..... ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อ้อมน้อย 1.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี             | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                                              | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| 1   | 115 kV   | 29 พ.ค. 68<br>30 พ.ค. 68 | 08.00 น.    | 16.30 น. | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV<br>ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย<br>ย้ายเข้า Transfer Bus) |     |     | นายเชาว์ลิต<br>โทร.<br>081-3657367 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พง.6..... โทร..... 081-3657367.....

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....  
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน ..... กสฟ.(ก3)

ตำแหน่ง..... กสฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ..... กสฟ.(ก3), ..... กสฟ.(ก3) ผจก. ....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวพิชิต พงษ์ศิริ)  
วค.5 กชนพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 3..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 4 (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

กส.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน กส.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

กส.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน กส.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                 | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 1   | - บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONABYB-01                                                    |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 2   | ONABYS-01                                                                                   | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 3   | ONABYS-02                                                                                   | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 4   | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                 |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 5   | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 6   | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 7   | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้                                                    |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงแรก                                                                   |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 8   | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONABYB-01 แล้วเสร็จ                             |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 9   | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA01YB-01 ต่อ                                       |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 10  | ONABYS-01                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 11  | ONABYS-02                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 12  | จ่ายชาร์จ Tranfer Bus 115 เควี                                                              |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 13  | ONABYB-01                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | ONA          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 14  | ONABYB-01                                                                                   | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15  | ONA01YB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ONA          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 16  | ONA01YS-03                                                                                  | ปลด                                  | สับ                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 17  | ONABYB-01                                                                                   | ปลด                                  | สับ                |      | ONA          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18  | ONA01YB-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19  | ONA01YS-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 20  | ONA01YS-02                                                                                  | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 21  | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                 |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 22  | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 23  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 24  | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้                                                    |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงสอง                                                                   |                                      |                    |      |              |            |          |                    |
| 25  | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA01YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                    |      |              |            |          |                    |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                 | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 26  | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA02YB-01 ต่อ                                       |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 27  | ONA01YS-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 28  | ONA01YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 29  | ONA01YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 30  | ONABYB-01                                                                                   | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 31  | ONA01YS-03                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 32  | ONA01YB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 33  | ONA02YS-03                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 34  | ONABYB-01                                                                                   | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 35  | ONA02YB-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 36  | ONA02YS-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 37  | ONA02YS-02                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 38  | แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                   |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 39  | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 40  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 41  | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้                                                    |                                      |                         |      |              |            |                       |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงสาม                                                                   |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 42  | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA02YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 43  | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA03YB-01 ต่อ                                       |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 44  | ONA02YS-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 45  | ONA02YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 46  | ONA02YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 47  | ONABYB-01                                                                                   | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 48  | ONA02YS-03                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 49  | ONA03YB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 50  | ONA03YS-03                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 51  | ONABYB-01                                                                                   | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 52  | ONA03YB-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 53  | ONA03YS-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 54  | ONA03YS-02                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |
| 55  | แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                                   |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 56  | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 57  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 58  | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้                                                    |                                      |                         |      |              |            |                       |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงสี่                                                                   |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 59  | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA03YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 60  | - และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA04YB-01 ต่อ                                       |                                      |                         |      |              |            |                       |
| 61  | ONA03YS-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |            | DIS ไบมีด 115 เควี    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                 | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สังเกต | หมายเหตุ |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|-----------|----------|--------------------|
| 62  | ONA03YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 63  | ONA03YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 64  | ONABYB-01                                                                                   | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 65  | ONA03YS-03                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 66  | ONA03YB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 67  | ONA04YS-03                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 68  | ONABYB-01                                                                                   | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 69  | ONA04YB-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 70  | ONA04YS-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 71  | ONA04YS-02                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 72  | แจ้งสถานะพื้นที่ที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ                                              |                                      |                         |      |              |           |          |                    |
| 73  | แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe                |                                      |                         |      |              |           |          |                    |
| 74  | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ |                                      |                         |      |              |           |          |                    |
| 75  | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้                                                    |                                      |                         |      |              |           |          |                    |
|     | <u>สิ้นสุด Switching ช่วงทำ</u>                                                             |                                      |                         |      |              |           |          |                    |
| 76  | เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ONA04YB-01 แล้วเสร็จ                            |                                      |                         |      |              |           |          |                    |
| 77  | ONA04YS-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 78  | ONA04YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
| 79  | ONA04YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 80  | ONABYB-01                                                                                   | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | CB       | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 81  | ONA04YS-03                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | ONA          |           | DIS      | ใบมีด 115 เควี     |
|     | <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>                                                            |                                      |                         |      |              |           |          |                    |



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

| ลำดับ | สถานีไฟฟ้า           | วันที่      | เวลา           | การดำเนินการบำรุงรักษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้ดำเนินการ | ผู้ประสานงาน          |
|-------|----------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 7     | กระทุ่มแบน 4         | 27 พ.ค. 68  | 08.00-16.30 น. | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)<br><br>บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank<br>ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1<br>ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KTD2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.<br>ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2<br>ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KTD4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. | กสฟ.(ก3)     | เชาวลิต (081-3657367) |
|       |                      | 28 พ.ค. 68  | 08.00-16.30 น. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กสฟ. , กบม.  |                       |
|       |                      | 23 มิ.ย. 68 | 08.00-16.30 น. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กสฟ. , กบม.  |                       |
|       |                      | 24 มิ.ย. 68 | 08.00-16.30 น. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กสฟ. , กบม.  |                       |
| 8     | อ้อมน้อย 1           | 29 พ.ค. 68  | 08.00-16.30 น. | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)<br><br>ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1<br>ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2                                                                                                                                                        | กสฟ.(ก3)     | เชาวลิต (081-3657367) |
|       |                      | 30 พ.ค. 68  | 08.00-16.30 น. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กสฟ. , กบม.  |                       |
|       |                      | 19 มิ.ย. 68 | 08.00-16.30 น. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กสฟ. , กบม.  |                       |
| 9     | บริษัท วินเนอร์      | 20 มิ.ย. 68 | 08.00-16.30 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. ( ปลด Air Break 115 kV. รหัส SL3YS-06 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กสฟ. , กบม.  | เชาวลิต (081-3657367) |
| 10    | บางเลน 3 (ชั่วคราว)  | 3 มิ.ย. 68  | 08.00-16.30 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กสฟ. , กบม.  | เชาวลิต (081-3657367) |
| 11    | ท่าทราย 2 (ชั่วคราว) | 4 มิ.ย. 68  | 08.00-16.30 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กสฟ. , กบม.  | เชาวลิต (081-3657367) |
| 12    | กาญจนบุรี 3          | 6 มิ.ย. 68  | 08.00-16.30 น. | ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ( ขอไฟซ้อนผ่านสวิตช์ที่มี Bypass BR-04 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | กสฟ. , กบม.  | เชาวลิต (081-3657367) |
|       |                      | 10 มิ.ย. 68 | 08.00-16.30 น. | ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCC3YB-01 , KCC4YB-01 ( TP.2 ) และ KCC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ( โดยขอไฟซ้อนด้าน Bus 1 )                                                                                                                                                                                                                                                                  | กสฟ. , กบม.  |                       |
|       |                      | 11 มิ.ย. 68 | 08.00-16.30 น. | บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank<br>ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กสฟ. , กบม.  |                       |
| 13    | บางปลา               | 15 มิ.ย. 68 | 08.00-12.00 น. | บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank<br>ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01 , BAL1YB-01 ( TP.1 ) และ BAL2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.                                                                                                                                                                                                                                                     | กสฟ. , กบม.  | เชาวลิต (081-3657367) |
|       |                      |             | 13.00-16.30 น. | ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 ( TP.2 ) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กบส.         |                       |
|       |                      |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กบส.         |                       |