



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

6 พ.ค. 68

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๕๙๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทร ๖ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF07	๗ พ.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๗S-๐๗	OFF	HOT LINE กระเช้า
๒	SMF07	๗ พ.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๗S-๑๐	เปิดใบมีด	HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศ.ศ.ส.ต.ร. สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. ☐ พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม - ถึง -

ลงชื่อ.....

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง..... ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF07 จาก SMF75-07 ถึง SMF75-07
ในวันที่ 7 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 751/68

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMF07 จาก SMF75-10 ถึง SMF75-10
ในวันที่ 7 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรภัทร วิเศษพันธุ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สรวิทย์ สว่างฟ้า

(นายจิรภัทร วิเศษพันธุ์)
๑๑๐.๗ กกน. พ.ค.๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

- [illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		CB	
28	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		CB	
29	- ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน กลับจาก SMF05							
30	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		-	ขนานบัส
31	SMF07S-10	ปลด	สับ		คกข.		DIS	หมู่บ้านวิเศษสุข
32	SMF05S-17	สับ	ปลด		คกข.		SF6	ก่อนถึงม.กานดาไอริฟ
33	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		-	ขนานบัส
34	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		CB	
35	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		CB	
36	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
37	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							