



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PHRAE ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 พ.ค. 68

เลขที่ ก.ต.ภจ. (ป.น.) ๖๐๕๖ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พริวาสวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๒ พ.ค. ๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. (ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสาย Tower ๑๑๕KV บริเวณสะพานจินดา (ฝั่งขวามือ) ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - จุดตัดเคเบิลแยกท่อน้ำขึ้น ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๑๑ สฟฟ.กาญจนบุรี ต. และ F๕ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ระบบ/สถานี                                                 | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ                  | จาก                                          | ถึง                                | ผู้ควบคุมงาน              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ๑   | สฟฟ.กาญจนบุรี ๒<br>จุดตัดเคเบิลแยกท่อน้ำขึ้น<br>ระบบ ๑๑๕KV | ๒ พ.ค. ๖๘    | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   | ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสาย Tower สะพานจินดา ๑๑๕KV | สฟฟ.กาญจนบุรี ๒                              | จุดตัดเคเบิลแยกท่อน้ำขึ้น          | นายวัชร มานิช ๐๘๕-๐๘๕๖๑๑๑ |
| ๒   | วงจร F๑๑<br>สฟฟ.กาญจนบุรี ๓                                | ๒ พ.ค. ๖๘    | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   | ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสาย Tower สะพานจินดา ๑๑๕KV | DISS kca๐๓S-๐๘<br>ตรงข้ามร้านกาแฟ<br>คุณหญิง | Diss KCA๐๓S-๕๐<br>อนามัยแก่งเสี้ยน | นายวัชร มานิช ๐๘๕-๐๘๕๖๑๑๑ |
| ๒   | วงจร F๕<br>สฟฟ.กาญจนบุรี ๓                                 | ๒ พ.ค. ๖๘    | ๐๘.๐๐       | ๑๗.๐๐   | ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสาย Tower สะพานจินดา ๑๑๕KV | SF๖ kca๐๕S-๐๘<br>ตรงข้ามร้านกาแฟ<br>คุณหญิง  | Diss ชั่วคราว<br>ปากซอยบ้านสวนฝน   | นายวัชร มานิช ๐๘๕-๐๘๕๖๑๑๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมงคล เพ็ญอยู่ ตำแหน่ง พ.ขง.๖ โทร. ๐๘๘-๘๘๘๘๘๘ / ๐๙๙-๕๑๑๕๕๑ / ๐๙๙-๕๑๑๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

หม.ป.บ.กฟส.ภจ.

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ตำแหน่ง ผ.จก.(11) กฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

- 2 พ.ค. 2568

ผ.ค.ฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

ใน วันที่ ๒ พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 758/2568  
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ข้อ 1 พิดเคอร์ 1151W จาก UCB140-๑,๑2 ถึง DOE ทำหน้า  
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ข้อ 2 พิดเคอร์ Kca10 จาก Kca10-๐๑ ถึง Kca10-๕๐  
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ข้อ 3 พิดเคอร์ KCA๑๓ จาก KCA๑๓-๐๘ ถึง Direct - ปากซอย - สวนฝน  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกนวล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.วัชร มานิช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

Ok  
(ทจก/ทจลจ อภจ.จป.ลจ)  
20 ก.5 ททท. นพอว.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- [illegible]



| ที่                                    | รหัสอุปกรณ์                                                                                 | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------------------|
| 33                                     | KCA05VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCA          |            | - -                             |
| 34                                     | KCA10VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCA          |            | - -                             |
| 35                                     | KCC05VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCC          |            | - -                             |
| 36                                     | KCC10VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCC          |            | - -                             |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***** |                                                                                             |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 37                                     | หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ                                                 |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 38                                     | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G1                                                |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 39                                     | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G2                                                |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 40                                     | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G3                                                |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 41                                     | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G4                                                |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 42                                     | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G5 (115kV)                                        |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 43                                     | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G6 (115kV)                                        |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 44                                     | **ตรวจสอบไลน์ข้ามถนน KCC10 และ KCA03 บริเวณบ้านหมอเดชา เชื่อมเข้าทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้ว** |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 45                                     | **ตรวจสอบ DISชด.Riser02 เช็กเฟสเรียบร้อยแล้ว**                                              |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 46                                     | **ตรวจสอบ KCA03S-10 SF6 บ้านหมอเดชา เช็กเฟสเรียบร้อยแล้ว**                                  |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 47                                     | KB-KT2A                                                                                     | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | EGAT         |            |                                 |
| 48                                     | KCA03VB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | KCA          |            |                                 |
| 49                                     | KCA05VB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | KCA          |            |                                 |
| 50                                     | KCA10VB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | KCA          |            |                                 |
| 51                                     | KCC-TP2                                                                                     | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual           |      | KCC          |            |                                 |
| 52                                     | KCC05VB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | KCC          |            |                                 |
| 53                                     | KCC10VB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | KCC          |            |                                 |
| 54                                     | - จ่ายไฟระบบ 22 เควี                                                                        |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 55                                     | KCA03S-09                                                                                   | ปลด                                  | สับ                     |      | กจ.          |            | DIS ตรงข้ามร้านกาแฟคุณหญิง (บน) |
| 56                                     | KCA03S-50                                                                                   | ปลด                                  | สับ                     |      | กจ.          |            | DIS อนามัยแก่งเสี้ยน (บน)       |
| 57                                     | DIS ชด. KCA05                                                                               | ปลด                                  | สับ                     |      | กจ.          |            | DIS ปากซอยบ้านสวนฝน             |
| 58                                     | DISชด.Riser02(KCC05)                                                                        | ปลด                                  | สับ                     |      | กจ.          |            | DIS Riser02                     |
| 59                                     | - จ่ายไฟระบบ 115 เควี                                                                       |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 60                                     | KCB01YS-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | KCB          |            | - ใบมีด 115 เควี                |
| 61                                     | KCB01YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | KCB          |            | - ใบมีด 115 เควี                |
| 62                                     | KCB01YS-03                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | KCB          |            | - ใบมีด 115 เควี                |
| 63                                     | KCB01YS-04                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | KCB          |            | - ใบมีด 115 เควี                |
| 64                                     | KCB01YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | KCB          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี            |
| 65                                     | KCB01YB-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | KCB          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี            |
| 66                                     | เช็กเฟส SF6 ชด.ไทยออส (KCA03) ตรวจสอบแล้วเฟสตรง                                             |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 67                                     | - ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไฟจ่ายจาก KCC10                                                     |                                      |                         |      |              |            |                                 |
| 68                                     | SF6 ชด.KCA03                                                                                | ปลด                                  | สับ                     |      | กจ.          |            | SF6 ไทยออส                      |
| 69                                     | KCA03S-06                                                                                   | สับ                                  | ปลด                     |      | กจ.          | SCADA      | SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์           |
| 70                                     | KB-KT2A                                                                                     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto             |      | EGAT         |            |                                 |
| 71                                     | KCA03VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCA          |            |                                 |
| 72                                     | KCA05VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCA          |            |                                 |
| 73                                     | KCA10VB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KCA          |            |                                 |

[illegible]



