



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadlir

4 พ.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๗๘๐ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง ออ.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานแขวงทางหลวง ปฏิบัติงานใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ
ตรงข้าม THE Station ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV	๕ พ.ค.๖๘ ๖ พ.ค.๖๘ และ ๖ พ.ค.๖๘ ๗ พ.ค.๖๘	๒๒.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. -	- ๐๕.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น.	ดับไฟ ให้ชุดงานแขวง ทางหลวง ปฏิบัติงาน ใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตรง ข้าม The Station	สถานีฯ สค.๕	SME๓YS-๐๙ หน้าบริษัท โซค สถาพร	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SME 348-03 ถึง SME 348-09
ในวันที่ 9-6, 6-7 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 759/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชา สอนโพธิ์ท่า ประสานงานการขอดับไฟกับ นางจิราภรณ์ บุญม่อม
3 ก.ค. ๕๕

(วิชา สอนโพธิ์ท่า)
๒๓.๗ ปฏิบัติงาน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 21.๖๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณตรงข้าม The Station

- สถานที่ทำงาน
- กำหนดวันที่ทำงาน 5-7 พ.ค. 68 ระหว่าง 22.00 น. ถึง 05.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟส.ศค. งานที่ทำ ดับไฟให้ชุดงานแขวงทางหลวง ตามใบขอปฏิบัติงาน 759/68
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 3 พฤษภาคม 2568
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 3 พฤษภาคม 2568
- อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 3 พฤษภาคม 2568
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - น.ส.สุกัษชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ดับไฟให้ชุดงานแขวงทางหลวง วันที่ 5-6 พ.ค. 68 เวลา 22.00 น. ถึง เวลา 05.00 น.							
และ วันที่ 6-7 พ.ค. 68 เวลา 22.00 น. ถึง เวลา 05.00 น.							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
3	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
4	ตรวจสอบ 115 เควี SME02YB-03 , SME03YB-03 , SME04YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
5	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 เควี
8	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 เควี
9	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 เควี
10	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 เควี
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
12	SME03YS-09	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		สค.		ABS หน้า บ. โชคสถาพร
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย และลงรายละเอียดข้อมูลใน We Safe						
15	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
16	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
20	SME03YS-09	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS หน้า บ. โชคสถาพร
21	Close Loop 115 เควี						
22	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
23	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
24	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี
25	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 เควี

[illegible]

สถานการณ์ปัจจุบัน

[illegible]