



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง กฟส.ทองผาภูมิ

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

5 พ.ค. 68

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย กปบ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อทดลองย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า เชื้อนวนขีราลงกรณ ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น
ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	VRK-KT2A	6 พ.ค. 68	10.00 น.	14.00 น.	แก้ไข Sw.bypass ของ VLABR-04,	VRK 2232 VRK 2237	VLABR-02 VLABR-04

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธพงศ์ สุขพินิจ ตำแหน่ง วิศว.6 โทร 090-442-1184

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง VRK-KT2A จาก VRK 2232 ถึง VRK 2237, VLABR-02, 04
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 771/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อลงกรณ์ ธารารุสศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพัทธพงศ์ สุขพินิจ

อลงกรณ์ ธารารุสศิริ
(นายอลงกรณ์ ธารารุสศิริ)
๐๑๓.5 ทน. นว.๐พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน ผจก. กฟภ. ทก.

อก.บข.(ก3), อก.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง

ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเขื่อนวชิราลงกรณ(VLABR-04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ค. 68	เวลา	10.00	น.	ถึง	14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทก.	งานที่ทำ	แก้ไขสวิตช์ไบมิตด้าน Source VLABR-04			ตามใบขอปฏิบัติงาน 771/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ จารจารสวัสดิ์			วันที่	5 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นางสาวสุภักษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะ VLABR-04 อยู่ตำแหน่ง Open และสวิตช์ไบมิตด้าน Source+Load อยู่ตำแหน่ง ปิด						
3	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	VLABR-01	Normal	Nonreclosing,GND		ทก.		R VLA01
6	VLABR-02	Normal	Nonreclosing,GND		ทก.		R VLA02
7	ย้ายโหลด VLA02 ไปรับไฟจาก VLA01						
8	VLA01S-03	ปลด	สับ		ทก.		SF6 Loop KT2A-KT3A
9	VLA01S-02	ปลด	สับ		ทก.		DIS หน้าสถานีฯวชิราลงกรณ
10	VLABR-02	สับ	ปลด		ทก.		R VLA02
11	VLA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทก.		SF6 Loop KT2A-KT3A
12	Dis.ด้าน Source	สับ	ปลด		ทก.		DIS ด้าน Source VLABR-02
13	Dis.ด้าน Load	สับ	ปลด		ทก.		DIS ด้าน Source VLABR-02
14	เมื่อพร้อมดับไฟ						
15	VRK-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
16	VRK-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
17	VLA01S-02	สับ	ปลด		ทก.		DIS Inc.2 (วงจรล่าง)
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย (ว.เบนซ์ ทก. แจ้ง ไม่ Short Ground ทำงานปลอดภัยได้)						
20	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
21	VLABR-01	Nonreclosing,GND	Normal		ทก.		R VLA01
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
18	หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อย						
19	ตรวจสอบสวิตช์ไบมิตด้าน Source และ VT ของ VLABR-04 แก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
20	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
21	VLABR-01	Normal	Nonreclosing,GND		ทก.		R VLA01
22	VLABR-03	Normal	Nonreclosing		ทก.		R VLA03
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	VLA01S-02	ปลด	สับ		ทก.		DIS Inc.2 (วงจรล่าง)
25	VRK-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
26	VRK-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์

[illegible]