



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)743/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุธรรมชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline

21 พ.ค. 68

วันที่ 28 เมษายน 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบฟังก์ชัน Bus transfer 22kV สถานีไฟฟ้า สฟฟ.บางเลน 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	22 kV สฟฟ.บางเลน 1	25 พ.ค. 2568	09.00 น.	16.30 น.	ทดสอบฟังก์ชัน Bus transfer 22 kV	Open CB	จ่ายไฟย้อน ให้สถานีได้	นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.5 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

30 พ.ค. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 22kV จาก BEA1YB-01 ถึง BEA3YB-01
ในวันที่ 25 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 779/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทฟ.บว. กฟผ. จอม. กฟผ. บว. กฟผ. สนม.

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
อก. 7 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 BUS 1-2						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน BUS transfer	ตามใบขอปฏิบัติงาน	779/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	17 พฤษภาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤษภาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤษภาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นส.สุภชชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
4	BEA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 4.33 MW
5	BEA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 2.14 MW
6	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 0.5 MW
7	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 3.72 MW
8	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 2.32 MW
9	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 2.31 MW
10	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 4.23 MW
11	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 3.76 MW
12	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 0.77 MW
13	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 2.39 MW
14	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
16	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 1.31 MW
17	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 3.4 MW
18	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 1.58 MW
19	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
20	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	LOAD 0.95 MW
21	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	LOAD 1.80 MW
22	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV	-	-
23	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	LOAD 1.3 MW
24	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	LOAD 2.5 MW
25	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	LOAD 2.9 MW
26	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	-
27	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	LOAD 5.4 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดสุขเกษม
29	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	บ้อมตำรวจบางไทร
30	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดเวฬุ
31	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	บางตาเถร
32	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.		R	ปากทางวัดบางปลา
33	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEU01							
34	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
35	BEV03R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	วัดเวฬุ
36	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM10							
37	BEA06S-18	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง
38	BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	วัดสุขเกษม
39	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN05							
40	BEA08S-27	ปลด	สับ		บล.		SF6	โรงสี ป.เฟื่องฟู
41	BEA08R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	บ้อมตำรวจบางไทร
42	ย้ายโหลด BEA01 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก BEA02							
43	BEA01S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ
44	BEA01VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
45	ย้ายโหลด BEA02 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก BEA03							
46	BEA02S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ
47	BEA02VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
48	ย้ายโหลด BEA03 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPN09							
49	BEA03S-11	ปลด	สับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรบน
50	BEA03VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
51	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก SPN04							
52	BEA04S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
53	BEA04VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
54	ย้ายโหลด BEA05 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก DTM02							
55	BEA05S-13	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	แมคโนเลีย
56	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
57	ย้ายโหลด BEA06 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก BEV01							
58	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	หน้าบ้อม PT LPG
59	BEA06VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
60	ย้ายโหลด BEA07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DTM08							
61	Bypass Reclose BEA07R-01 อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า							
62	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing,ALT,GND		บล.	SCADA	R	อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า
63	Sw.bypass	ปลด	สับ		บล.		R	อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า
64	BEA07R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	BEA07S-15	ปลด	ล๊اب		บล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
66	BEA07VB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	-
ย้ายโหลด BEA08 ที่เหลือ ไปจ่ายไฟจาก BEV03								
68	BEA08S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		บล.		SF6	โรงงาน หล่อดอกยาง
69	BEA08VB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	-
ย้ายโหลด BEA09 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก BEV02								
71	BEA09S-05	ปลด	ล๊اب		บล.	SCADA	SF6	บริษัท ไทยสมุทร
72	BEA09VB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	-
ย้ายโหลด BEA10 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก DTM01 (นำไฟย้อนขึ้น BUS2)								
74	BEA10S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		บล.		SF6	ภัทรออยส์
เมื่อพร้อมดับไฟ								
76	BEA01BVB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	INCOMING 1
77	BEA02BVB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	INCOMING 2
78	BEA01YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	BEA03YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	BEA01YS-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	ใบมิด 115 เควี
81	BEA01YS-02	ล๊اب	ปลด		BEA		-	ใบมิด 115 เควี
82	BEA03YS-01	ล๊اب	ปลด		BEA		-	ใบมิด 115 เควี
83	BEA03YS-02	ล๊اب	ปลด		BEA		-	ใบมิด 115 เควี
แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE								
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย								
แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้								
88	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
89	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
90	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
91	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
92	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
93	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
94	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
95	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
96	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-	-
97	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
98	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
99	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
100	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
101	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
102	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	วัดเวฬุ
103	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R	บางตาเถร
104	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.		R	ปากทางวัดบางปลา
105	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
106	เมื่อ กสฟ.(ก3) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับปกติ							
107	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
108	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
109	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
110	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
111	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
112	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	-
113	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
114	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
115	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-	-
116	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		-	-
117	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		-	-
118	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		-	-
119	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-	-
120	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-	-
121	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดเวฬุ
122	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R	บางตาเถร
123	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.		R	ปากทางวัดบางปลา
124	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
125	BEA01YS-01	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
126	BEA01YS-02	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
127	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
128	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
129	BEA01YB-01	ปลด	สับ		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
130	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
131	BEA01BVB-01	ปลด	สับ		BEA		-	INCOMING 1
132	BEA02BVB-01	ปลด	สับ		BEA		-	INCOMING 2
133	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง TP2 ให้อยู่ที่ 22.6 kV							
134	ย้ายโหลด BEA10 ทั้งหมด กลับจาก DTM01							
135	BEA10S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ภัทรออยส์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
136	ย้ายโหลด BEA09 บางส่วน กลับจาก BEV02							
137	BEA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
138	BEA09S-05	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	บริษัท ไทยสมุทร
139	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วน กลับจาก BEV03							
140	BEA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
141	BEA08S-08	สับ	ปลด		บล.		SF6	โรงงาน หล่อดอกยาง
142	ย้ายโหลด BEA07 บางส่วนกลับจาก DTM08							
143	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
144	BEA07S-15	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
145	นำ Recloser BEA07R-01 อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า เข้าระบบ							
146	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT,GND		บล.	SCADA	R	อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า
147	Sw.bypass	สับ	ปลด		บล.		R	อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า
148	BEA07R-01	Nonreclosing,ALT,GND	Normal		บล.	SCADA	R	อยู่เกณฑ์การไฟฟ้า
149	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน กลับจาก BEV01							
150	BEA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
151	BEV01S-07	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	หน้าปั้ม PT LPG
152	ย้ายโหลด BEA05 ทั้งหมด กลับจาก DTM02							
153	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
154	BEA05S-13	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	แมคโนเลีย
155	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมด กลับจาก SPN04							
156	BEA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
157	BEA04S-07	สับ	ปลด		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
158	ย้ายโหลด BEA03 ทั้งหมด กลับจาก SPN05							
159	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
160	BEA03S-11	สับ	ปลด		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรบน
161	ย้ายโหลด BEA02 ทั้งหมด กลับจาก BEA03							
162	BEA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
163	BEA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ
164	ย้ายโหลด BEA01 ทั้งหมด กลับจาก BEA02							
165	BEA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
166	BEA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ
167	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วน กลับจาก BEU01							
168	BEV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.	SCADA	R	วัดเวฬุ
169	BEU01S-14	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
170	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน กลับจาก DTM10							
171	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.	SCADA	R	วัดสุขเกษม
172	BEA06S-18	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง

[illegible]