



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ : ก.ต.กสฟ.(สก.) ๗๗๘ / ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ : นายพชรนันท์ พชรสุวรรณชัย
 ชื่อผู้ส่ง : นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline

15/05/68

วันที่
 ตำแหน่ง : ออ.นบ.(ก.ต.)
 ตำแหน่ง : ออ.สฟ.(ก.ต.)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.ต.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๑YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๒	๑๑๕ kV	๑๘ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๔YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๓	๑๑๕ kV	๑๙-๒๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๓YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย	๑๑๕ kV	๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย
๔	๑๑๕ kV	๒๑-๒๒ พ.ค. ๖๘ 25 พ.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๔YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๕	๑๑๕ kV	๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๖YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๖	๑๑๕ kV	๒๕ พ.ค. ๖๘ 1 มิ.ย. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๒YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๗	๑๑๕ kV	๒๖-๒๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๗YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๘	๑๑๕ kV	๒๘-๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SABYB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง.....พชช.๗.....โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(.....นายอำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....รท.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน รท.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน รท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ 3x จาก ถึง
ตั้งแต่วันที่ ๐๕๐๐ น. ถึง ๐๖๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 801/68

ในวันที่ 19-20 พ.ค.-68

พนักงานศูนย์ นาย ศักดิ์สิทธิ์ โอภาสธนาถประสานงานการขอดับไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย.

รท.สฟ.

(ทนายสุวิทย์ วรรณบุญเอก)

รท. ๕ แทน ทนาย.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น

แผ่นผังแนบ..... - แผ่น

ผจพ. ๕ (สถานี..... ศาลาแดง 1 (SAA).....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๕.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

รท.สฟ.(ก.๓), รท.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน รท.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน รท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สามพราน 1 (เบรกเกอร์ 115 เควี SAA03YB-01) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19,20 พ.ค. 2558 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสพ.(ก.3) | งานที่ทำ | ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hydraulic Pump เบรกเกอร์ 115 เควีชำรุด | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 801/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 13 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 13 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 13 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

[illegible]



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นาย เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

กก.สพ.(ก.3)

ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล ตำแหน่ง กก.ปป.(ก.3)

ส่งวันที่.....เวลา.....

ชื่อผู้ส่ง นาย ภาณุ เขียวสด ตำแหน่ง กก.บส.

ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า

เลขที่ กส. (กค.) ๗๖๓/๒๕๖๘ วันที่ 29 เม.ย. 2568

ชื่อผู้ส่ง.....

กก.บส. ขอเข้าตรวจสอบแก้ไข GIS 115 kV ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟก.3 ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายชื่อสถานีไฟฟ้าและรายละเอียดดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
สามพราน 1	9-10 พ.ค. 68	GIS 115 kV 1YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 1YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	ตรวจสอบแก้ไข กรณี Limit switch ของชุด Hydraulic pump ชำรุด ทำให้ระบบการทำงานของชุด Hydraulic pump ผิดพลาด และทดสอบ Function การทำงานของชุด Hydraulic pump
	15 พ.ค. 68 1 มิ.ย. 68	GIS 115 kV 2YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 2YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	18 พ.ค. 68	GIS 115 kV 4YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 4YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	19-20 พ.ค. 68	GIS 115 kV 3YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 3YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	21-22 พ.ค. 68 25 พ.ค. 68	GIS 115 kV 5YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 5YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	23-24 พ.ค. 68	GIS 115 kV 6YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 6YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	26-27 พ.ค. 68	GIS 115 kV 7YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 7YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	28-30 พ.ค. 68	GIS 115 kV BYB-01	ปลด CB 115 kV รหัส BYB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
นครปฐม 3	13 พ.ค. 68	CB 115 kV	ตามแผนงานการบำรุงรักษาตามวาระประจำปี 2568	OJT การใช้งานเครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer ให้กับการไฟฟ้าเขต กฟก.3
อ้อมใหญ่ 1	14-16 พ.ค. 68	GIS 115 kV 1YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 1YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	ตรวจสอบแก้ไข GIS 115 kV กรณี มีลมรั่วซึมออกจากระบบ ทำให้ไม่สามารถ Operate CB

ในวันที่..... 9-30 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กก.บส. จึงใคร่ขอให้ กก.พช. กฟก.3 ดำเนินการดังนี้

- 1 ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กก.บส. ตามแผนงาน.....
- 2 ขอให้ กก.สพ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit).....

โดยมีผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

- 1.นายธนพล ศรีใหม่ วศก.6 ผจจ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0920924511
- 2.นายฉัตรชัย รุ่งจันทิก พชง.6 ผจจ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0950895868
- 3.นายอุเทน ชมมี พชง.3 ผบป. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0863555639
- 4.นายพัทพงษ์ ดีนาค พชร.(บ) ผบส.
- 5.นายสุรชัย บุญเจริญ พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิชาวุฒิ นามวงศ์)
ชก.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.