



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ค. 2568

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 23 /2568

วันที่ 15 พ.ค. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายพณชงค์ กาหลง

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2,3,7 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA02,03,07	22,30 พ.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์ และพาดสาย งานก่อสร้าง ปบ. 22 เควี บริเวณหน้าโรงงานน้ำตาล	DIS ชั่วคราว หน้าพิภย สุพรรณบุรี F2 และ DIS ชั่วคราว ย่านยาว F7 และ DIS 3S-01 หน้า สฟ. สามชุก	DIS ชั่วคราว ที่ดิน และ SF6 XCA3S-02	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 1 เครื่อง 20 เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 1 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง หน.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.689826, 100.108818
3.2 สิ้นสุด 14.720476, 100.107310

(นายพณชงค์ กาหลง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ 22.30 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่ 819/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่

ออกกนก

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมนะ

จิตรภรณ์ศักดิ์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ

นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร

นางสาววิมล พงษ์ศิริ
วศก.5 กทหนว.คฟ.

สำหรับผู้สมัคร

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพ.ร. ๕๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. — (สถานี —)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ — น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 91

ตามใบขอปฏิบัติงาน

819/68

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

15 พฤษภาคม 2568

15 พฤษภาคม 2568

15 พฤษภาคม 2568

1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร
2. นส.สุภชชา,นส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโมโน

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
2	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
3	XCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
ย้ายโหลด XCA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก XCA01							
5	XCA01S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6
6	DIS ชค.ไลน์ XCA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS
เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
8	XCA03VB-01	สับ	ปลด		XCA		-
9	XCA03S-01	สับ	ปลด		สข.		DIS
10	DIS ชค.ไลน์ XCA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS
11	DIS ชค.ไลน์ XCA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS
12	XCA03S-03	สับ	ปลด, Lock on		สข.	SCADA	SF6
แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2							
แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3							
แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4							
แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G5							
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ							
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
20	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
21	XCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
แจ้ง กฟส.สข.ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อ กฟส.สข.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
24	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
25	XCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
แจ้ง กฟส.สข ทำการปลด Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.สข ทำการปลด Short Ground จุด G2							

ตีไฟฟ้าเสาค ติดอุปกรณ์ และพาดสาย

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณหน้าโรงงานน้ำตาล

วันที่ 22,30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

วิทยุสุพรรณบุรี

