



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 พ.ค. 2568

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๗๘๒/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๙ พ.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานี ไฟฟ้าดอนเจดีย์ เพื่อเปลี่ยน Oil Temp และ Winding Temp	DOA ๐๒ YS-๐๑	DOA ๐๑ BVB-๐๑	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว. ๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 19 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 822/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ - ฟีดเดอร์ - จาก - ถึง -
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ -
พนักงานศูนย์ นาย เอกสิทธิ์ ใจเย็น ตต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

(นางสาวจิราภรณ์ พงศ์ศิริ
วศ.๕ ๓๓๓พ. กฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. -

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ดอนเจดีย์)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ พงษ์ษา) 13 พ.ค. 68


ผ.ม.ก.กสฟ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ (หม้อแปลง DOA-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนน้ำมัน Oil Temp ,Winding Temp		ตามใบขอปฏิบัติงาน	822/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	16 พฤษภาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 พฤษภาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 พฤษภาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นครินทร์,สาวพิชยา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนโอช					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2 -
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง DOA-TP1 ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง DOA-TP2						
5	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนानบัส
6	DOA01BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB INCOMING 1
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DOA02YB-01	สับ	ปลด		DOA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DOA02YS-01	สับ	ปลด		DOA		CB ใบมิต 115 เควี
10	DOA02YS-02	สับ	ปลด		DOA		CB ใบมิต 115 เควี
11	DOA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DOA		CB INCOMING 1
12	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ DOA01BVG-01 (INC.01) ไม่มีไฟย้อน						
13	DOA01BVG-01	ปลด	สับ		DOA		CB กราวด์ INCOMING 1
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2 -
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	DOA01BVG-01	สับ	ปลด		DOA		CB กราวด์ INCOMING 1
21	DOA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DOA		CB INCOMING 1
22	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DOA02YS-01	ปลด	สับ		DOA		CB ใบมิต 115 เควี

[illegible]