



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
19 พ.ค. 2568

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๗๘๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า.....อ้อมใหญ่ ๑
ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๒๑ พ.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๒ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ เพื่อ เปลี่ยน Winding Temp เฟส B และแก้ไขสายกราวด์ล่อฟ้า	OYI ๐๒ YS-๐๑	OYI ๐๒ BVB-๐๑	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYI-TP๒ จาก OYI 24 B-02 ถึง OYI 2 BVB-01
ในวันที่ 21 พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 823/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศ ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม.

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์
วศก.๗ แทน ผ.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๓.๖.๖.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี OYI.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ออมใหญ่ 1 (OYI-TP2) | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 พ.ค. 68 | เวลา | 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสพ.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยน Wilding Temp หม้อแปลง OYI-TP2 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 823/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายพนิต ราชกรัณยิม | วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ 18 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สังเกต	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
4	ย้ายโหลด OYI-TP2 ไปจ่ายจาก OYI-TP1						
5	OYI0BVB-03	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
6	OYI0BVB-02	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ใบมีด 115 เควี
10	OYI0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		- INCOMING 2
11	แจ้งพนักงานสถานีฯอ้อมใหญ่ ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์OYI0BVB-02 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
12	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯอ้อมใหญ่ 1 สับกราวด์ ได้						
13	OYI0BVG-02	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
14	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
15	หลังจาก กสพ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
16	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
18	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
19	OYI0BVG-02	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
20	OYI0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- INCOMING 2
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
23	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลด OYI-TP2 กลับจาก OYI-TP1						
25	OYI0BVB-02	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
26	OYI0BVB-03	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
27	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
28	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						