



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 พ.ค. 68

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)813/2568
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนการ์ด Output Relay Main 2 สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 10 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB	23 พ.ค. 2568	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนการ์ด Output Relay Main 2 และทดสอบสั่ง CB รหัส SMJ.01YB-01	Open DS (SMJ.01YS-01)	Open DS (SMJ.01YS-02)	นายจิรพงศ์ จิตตวิระ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรพงศ์ จิตตวิระ ตำแหน่ง วศก.6 โทร.081-4146338

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปป.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SMJ.01YB-01 จาก SMJ.01YS-01 ถึง SMJ.01YS-02

ในวันที่ 23 พ.ค. 68 ตั้งเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 828/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันทอง ฝางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิรพงศ์ จิตตวิระ

(นายพันทอง ฝางเงิน...)
วศก.6 โทร. 081-4146338

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กทบ.

อก.สฟ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMJ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ผค.ปค.		16 พ.ค. 68
วศก.	จิรพงศ์	16 พ.ค. 68

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

2. กำหนดวันที่ทำงาน

3. ผู้ขอทำงาน

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ สมุทรสาคร 10 ถาวร SMJ01YB-01

23 พ.ค. 68ระหว่าง 08.30 น.ถึง 16.30 น.

กสฟ.(ก.3)งานที่ทำเปลี่ยนการต์ตามใบขอปฏิบัติงาน 828/2568

นายขุนทอง ฝาเงินวันที่ 17 พฤษภาคม 2568

วันที่ 17 พฤษภาคม 2568

วันที่ 17 พฤษภาคม 2568

1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายมนโชน,นายวรรณพงษ์(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นางสาวสุกษษา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรกเกอร์ SMJ01YB-01						
3	ตรวจสอบใบมีด SMJBYS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง สับอยู่						
4	SMJBYS-01	ปลด	สับ		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kv
5	SMJBYS-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kv
6	SMJ01YS-03	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kv
7	SMJBYS-01	ปลด	สับ		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kv
8	SMJ01YB-01	สับ	ปลด		SMJ		
9	SMJ01YS-01	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kv
10	SMJ01YS-02	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kv
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground ก่อนทำงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา SMJ01YB-01 ได้						
13	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
14	เมื่อ กฟส.ก.3 ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
15	SMJ01YS-01	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kv
16	SMJ01YS-02	ปลด	สับ		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kv
17	SMJ01YB-01	ปลด	สับ		SMJ		
18	SMJBYS-01	สับ	ปลด		SMJ		เบรกเกอร์ 115 kv
19	SMJ01YS-03	สับ	ปลด		SMJ		Sw. ใบมีด 115 kv

