



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๓๕๑ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชก.
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปม.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พทุมณฑล...จะย้ายโหนดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้าพทุมณฑล...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB04	๒๖ พ.ค. ๖๘ 23 พ.ค. 68	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง ทำ การตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดน	- PMB04S-04	- ดิส ชั่วคราวเซตวัน	นายจันทวัฒน์ นัตสูงวงศ์ ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙
๑.	PMB04							ผ. จ.ว.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจันทวัฒน์ นัตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๕๓๒ Long ๑๐๐.๒๓๖๙๔

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๐๕๖๖ Long ๑๐๐.๒๓๖๒๖

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พทุมณฑล

PMB04

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ PMB 4 จาก PMB4S-04 ถึง DLS ร.ต. หนองบัว
ในวันที่ 23 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 843/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประธานงานการขอดับไฟกับ นายฉัตรวิวัฒน์ นักร้องวงค์
19 พ.ค. 68

(นาย จีระวัฒน์ แก้วกลิ่น)
อดก.5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ. พคฟ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผคฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณศูนย์สุขภาพเขตวัน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ค. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	843/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม			วันที่	19 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. น.ส.พิชชา,น.ส.สุภาฯ,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
3	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- โหลด 8.8 MW
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
5	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 4.3 MW
6	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
7	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- โหลด 1.5 MW
8	ย้ายโหลด PMB 4 บางส่วนไปจ่ายจาก SLY 8						
9	PMB04S-09	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 คลองก้านขาว
10	PMB04S-06	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 ชุมประตุมูบ้าพุกษา 8
11	ย้ายโหลด PMB 4 บางส่วนไปจ่ายจาก NCB 6						
12	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านตุ๋
13	PMB04S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทท.		SF6 ศูนย์สุขภาพเขตวัน
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
15	DIS ชั่วคราวไลน์ PMB 4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ชั่วคราวศูนย์สุขภาพเขตวัน
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตกกรวด จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตกกรวด จุด G2						
19	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ ข้อตกกรวด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
20	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
21	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
22	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
23	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
24	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
25	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
26	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
27	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
30	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
31	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
32	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
33	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
34	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
35	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	DIS ชั่วคราวไลน์ PMB 4	ปลด	สับ		พทท.		DIS ชั่วคราวศูนย์สุขภาพเขตวัน
38	ย้ายโหลด PMB 4 บางส่วนกลับจาก NCB 6						
39	PMB04S-04	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ศูนย์สุขภาพเขตวัน
40	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านตู
41	ย้ายโหลด PMB 4 บางส่วนกลับจาก SLY 8						
42	PMB04S-06	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 ชุ่มประตุมู่บ้าพฤชา 8
43	PMB04S-09	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 คลองกำนันขาว
44	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
45	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
46	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
47	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
48	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
49	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ตัว แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณศูนย์สุขภาพเขตนวัน
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น.

