



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23/05/68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๘๓๙ / ๒๕๖๘ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พชรสุวรรณชล ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTA๔YB-๐๑ KTA๓YB-๐๑ KTA๒YB-๐๑	๒๗ พ.ค.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YB-๐๑, KTA๓YB-๐๑ และ KTA๒YB-๐๑ (ที่ลงวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.พ. ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล ดุยม่วงค์...)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 115 kV จาก KTA04YB-01 ถึง ใบปลิว 115 kV. KTA03YB-01 KTA02YB-01

ในวันที่ 27 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 857/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา จงต์บุญตก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อภ.สฟ.(ก๓), อภ.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

จก.พ
(นางสาวสุภัทรา จงต์บุญตก)

อก.5 1mm ๓๖-๓๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTA)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผสภ.	ควม	๒๐ พ.ค.๖๘
พชง.๗	เชาว์ลิต	๒๐ พ.ค.๖๘

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (เบรคเกอร์ 115 kV)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	857/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกษชา วงศ์บุญมาก			วันที่	21 พฤษภาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤษภาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรคเกอร์ KTA04YB-01						
3	ตรวจสอบเบรคเกอร์ 115 kV รหัส KTA04YB-01 สถานะ OPEN ,ใบมีด 115 เควี รหัส KTA04YS-01,02 สถานะ OPEN						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 kV รหัส KTA04YS-03 สถานะ Close						
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe						
6	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา KTA04YB-01 ได้						
7	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา KTA04YB-01 แล้วเสร็จ						
8	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
9	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
10	KTA04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		เบรคเกอร์ 115 kV
11	KTABYB-01	สับ	ปลด		KTA		
12	KTA04YS-03	สับ	ปลด		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
13	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรคเกอร์ KTA03YB-01						
14	KTA03YS-03	ปลด	สับ		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
15	KTABYB-01	ปลด	สับ		KTA		
16	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA		เบรคเกอร์ 115 kV
17	KTA03YS-01	สับ	ปลด		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
18	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟก่อนทำงาน						
20	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา KTA03YB-01 ได้						
21	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา KTA03YB-01 แล้วเสร็จ						
22	KTA03YS-01	ปลด	สับ		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
23	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA		Sw. ใบมีด 115 kV
24	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		เบรคเกอร์ 115 kV
25	KTABYB-01	สับ	ปลด		KTA		

[illegible]