



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 ม.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑๕ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไข Oil Leaked SA2-KT1A	SA2 2212	SA2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2212 ถึง SA2-2217
ในวันที่ 15 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๒๕/๒๕๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชรา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ 1/10/

30 ธ.ค. 66

(นาย ศิริวัฒน์ บักศรีวิภา)
อสก.5 โทร ๒๔.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ.๓.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. ๕ (สถานี SA2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 กฟผ.(KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข Oil Leaked SA2-KT2A	ตามใบขอปฏิบัติงาน	25/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	31 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.3 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.9 MW
4	ย้าย INC.1 ไปจ่ายจาก INC.2						
5	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
6	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
7	SAB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 1
8	แจ้ง กฟผ.ตรวจสอบ SA2-KT1A โหลดเป็น 0						
9	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
11	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
16	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้าย INC.1 กลับจาก INC.2						
14	SAB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		- INCOMING 1
18	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
19	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 34758 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	29 ธันวาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)
งานที่ทำ	แก้ไข Oil Leaked SA2-KT1A, Routine Test (6Y) SA2-KT1A, Correct Hot Clamp SA2-QW1A, Clean Metering 22kV Line 1 to PEA
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน	จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567	เวลา	08.00 น.
ถึงวัน	จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.