



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิthyขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

19 ก.พ. 68

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.) ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SNR-KT2A	24 ก.พ. 68	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	SNR2222A	SNR2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง SNR-U2A จาก SNR 2222A ถึง SNR 2227
ในวันที่ 24 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 260/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ หกทนต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายอนงชัช อานองชัชวาลย์)
๒๐1ก. 5 กกน นว.อพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ) นพ.ร. กงน.
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจก..... (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.พ. 68	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันหม้อแปลงรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 260/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นส.สุภัชชา, นส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
1	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	<i>Block</i>	ทรน.		R เขาดับเต่า
3	TTN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ลญ.		โหลด 1.0 MW
5	- ย้ายโหลด SVA01 ไปจ่ายจาก TTN04						
6	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาดับเต่า
7	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.		DIS บ้านเขาดับเต่า
8	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาดับเต่า
9	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT		CB 115kV
10	- ดับไฟทำงาน 07.30น.						
11	SVA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS ก่อนแยกแควล์มับ 33
12	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด เขื่อนศรีนครินทร์
13	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
14	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาดับเต่า
15	TTN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
16	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ลญ.		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนปกติ						
18	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
19	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT	<i>Block</i>	ทรน.		R เขาดับเต่า
20	TTN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
21	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ลญ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	- จ่ายไฟ						
23	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด เชื้อนครินทร์
24	SVA01S-07	ปลด	สับ		ทรน.		DIS ก่อนแยกแคลมป์ 33
25	- ย้ายโหลด SVA01 กลับจาก TTN04						
26	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		CB 115kV
27	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาต๊อเต่า
28	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS บ้านเขาต๊อเต่า
29	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาต๊อเต่า
30	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
31	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาต๊อเต่า
32	TTN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ลญ.		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 42662 /2568	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2568	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนศรีนครินทร์
อุปกรณ์	- SNR-KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (SNR 2222A, 2227)
งานที่ทำ	- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วซึมบริเวณ Pressure Relief (OLTC) SNR-KT2A และ ปฏิบัติงาน 2Y Inspection SNR-7012
หมายเหตุ	- ย้าย Load ไปรับทาง สฟ. TN

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 24 เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2568	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	จันทร์ ที่ 24 เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2568	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.