



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
 จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	TM-KT2A	27-28 ก.พ. 67 ต่อเนื่อง	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	TM2222	TM2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

3. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 4. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TM-KT2A จาก TM2222 ถึง TM2227
 ในวันที่ 27-28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 261/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ อิมศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
 20 ก.พ. 68

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
20 ก.พ. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
 เรียน ผจก. น.ส. ทน.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
 แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี TMA)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ท่าม่วง 1 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27-28 ก.พ. 68 | เวลา | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | แก้ไขน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 261/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.2 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.4 MW
4	ย้ายโหลด TMA INC.2 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMA INC.1						
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
6	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	TM 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	TM 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
11	TMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		- INCOMING 2
15	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
16	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	TMA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		- INCOMING 2
20	TM 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
21	TM 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
22	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน TMA-KT2A ประมาณ 22.7 kV.						
23	ย้ายโหลด TMA INC.2 ทั้งหมดกลับจาก TMA INC.1						
24	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 2
25	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
26	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
27	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 42609/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง

อุปกรณ์ - TM-KT2A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2222, 2227)

งานที่ทำ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วซึม

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.