



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT3A	4-5 มี.ค. 68 ต่อเนื่อง	07.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยน Rubber Bag	NCS2222	NCS2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

5. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
6. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS 2222 จาก NCS 2222 ถึง NCA1BVB-01
ในวันที่ 4-5 มี.ค.68 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 262/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนธิ์ นนธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ nler.

(นาย นนธิ์ นนธิ์)
สก. ๑ ๓๓๔ น.๔๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. นธ., กฟผ. นพร.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (กฟผ.)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-5 มี.ค. 68	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Rubber Bag			ตามใบขอปฏิบัติงาน 262/2568	
4. เตรียมการ Switching โดย	นายนครินทร์ อังสนาวติน			วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2568		
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2568		
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	26 กุมภาพันธ์ 2568		
7. สั่งทำ Switching โดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมซ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 8.6 MW
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load 14.4 MW
4	ย้ายโหลด NCS-KT3A ไปจ่ายจาก NCS-KT4A						
5	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	ขนานบัส
6	NCA01BVB-01	สับ	ปลด		NCA	-	INCOMING 1
7	NCA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA	-	INCOMING 1
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	NCS-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
10	NCS-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟผ. รับทราบ						
12	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
16	NCA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA	-	INCOMING 1
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	NCS-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
19	NCS-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
20	ย้ายโหลด NCS-KT3A กลับจาก NCS-KT4A						
21	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	INCOMING 1
22	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA	-	ขนานบัส
23	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
24	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 42596/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2222, 2227)

งานที่ทำ - เปลี่ยน Rubber Bag ที่ Conservator Tank

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 04 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming** เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.