



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 มี.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง..... ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....อก.สฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ สามพราน 3.....
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV และ BUS 2	29 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตัดไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV (Open loop) Main Bus 2 ไม่มีไฟ สถานีฯ สามพราน 3 (ปลัด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พง.6.....โทร.....081-3657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ขึ้นดั่ง.....
 (.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)
 ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
 เรียงน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....1.....พิดเคอร์.....BUS 2.....จาก.....เบรกเกอร์ 22 เควี.....ถึง.....SAC 4YB-01, SAC3YB-01.....
 ในวันที่.....29 มี.ค.67.....ตั้งแต่เวลา.....08.00 น.....ถึง.....16.00 น.....ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....263/67.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น.....ถึง.....น.....ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย.....นปต ภูษกร จินน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
 17 มี.ค. 67

.....
 (นางสาวสุภาวดี รุ่งสมบูรณ์กุล)
 อก.ก. 4 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียงน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. นพ.นธ.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....5.....แผ่น
 แผนผังแนบ.....แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี.....MCB.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา.....07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 3 (BUS 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มี.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 263/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม		วันที่ 19 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดี, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-	
3	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-	
4	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-	
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
6	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
7	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
8	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD = 0.1 MW	
9	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD = 3.4 MW	
10	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD = 2.7 MW	
11	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD = 0.6 MW	
12	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	LOAD = 2.5 MW	
13	OYM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	LOAD = 0.8 MW	
14	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	LOAD = 3.0 MW	
15	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD = 1.1 MW	
16	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	LOAD = 4.1 MW	
17	SAC02CVB-01	Auto	Manual		SAC	-	CAP2	
18	ย้ายโหลด SAC06 ไปจ่ายจาก OYM							
19	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ตลาดนัดสาย6
20	SAC06VB-01	สับ	ปลด		SAC		-	-
21	ย้ายโหลด SAC07 ไปจ่ายจาก PMB01							
22	PMB01S-04	ปลด	สับ		พทต.	SCADA	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา
23	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		-	-
24	ย้ายโหลด SAC08 ไปจ่ายจาก NCA08							
25	NCA08VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NCA		-	-
26	SAC08VB-01	สับ	ปลด		สพร.		-	-
27	ย้ายโหลด SAC09 ไปจ่ายจาก NCA01							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	NCA01S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	รง.ดัชมิลล์
29	SAC09VB-01	สับ	ปลด		SAC		-	-
30	ย้ายโหลด SAC10 ไปจ่ายจาก SAB04							
31	SAC10S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามทักซิณคอนกรีต
32	SAC10VB-01	สับ	ปลด		SAC		-	-
33	SACBVB-01	สับ	ปลด		SAC		-	ขนานบัส
34	SAC02CVB-01	สับ	ปลด		SAC		-	CAP2
35	ตรวจสอบสถานะ SAC02BVB-01 อยู่สถานะปลด+ทรักOut Service							
36	SAC06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
37	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
38	SAC08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
39	SAC09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
40	SAC10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.10
41	SAC06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	-
42	SAC07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	-
43	SAC08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	-
44	SAC09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	-
45	SAC10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	-
46	SAC02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	CAP2
47	SACBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		-	ขนานบัส
48	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ Close Loop NCA01YB-01,NCA05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ							
49	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		-	ใบมีด 115 เควี
53	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC		-	ใบมีด 115 เควี
54	ตรวจสอบสถานะ SAC03YB-01,SAC03YS-01,SAC03YS-03 อยู่สถานะปลด							
55	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 3 ตรวจสอบไฟย้อนด้าน BUS2 ถ้าไม่มีไฟย้อน ให้สับกราวด์							
56	SAC06VG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ F6
57	SAC07VG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ F7
58	SAC08VG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ F8
59	SAC09VG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ F9
60	SAC10VG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ F10
61	SAC02CVG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ CAP 2
62	SAC02BVG-01	ปลด	สับ		SAC		-	กราวด์ INCOMING 2
63	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
65	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
67	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
68	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
69	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
70	OYM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
71	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
72	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
73	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
74	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
75	แจ้ง กสฟ. ลงข้อมูลใน We Safe ให้เรียบร้อย							
76	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานทางด้าน BUS1 ได้							
	สิ้นสุด Switching เข้า							
77	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
78	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	-
79	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	-
80	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-	-
81	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
82	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
83	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
84	OYM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	-
85	PMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	-
86	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	-
87	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	-
88	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
89	SAC06VG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ F6
90	SAC07VG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ F7
91	SAC08VG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ F8
92	SAC09VG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ F9
93	SAC10VG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ F10
94	SAC02CVG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ CAP 2
95	SAC02BVG-01	สับ	ปลด		SAC		-	กราวด์ INCOMING 2
96	SAC06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	-
97	SAC07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	-
98	SAC08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	-
99	SAC09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	-
100	SAC10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	-
101	SAC02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	CAP2
102	SACBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAC		-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
103	SAC06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
104	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
105	SAC08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
106	SAC09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
107	SAC10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.10
108	ทำการจ่ายไฟ Close Loop NCA01YB-01,NCA05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ตามปกติ							
109	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
110	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		-	ใบมีด 115 เควี
111	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		-	ใบมีด 115 เควี
112	SAC04YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
113	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
114	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
115	SACBVB-01	ปลด	สับ		SAC		-	ขนานบัส
116	SAC02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		-	CAP2
117	ย้ายโหลด SAC06 กลับจาก OYM							
118	SAC06VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAC		-	-
119	SAC06S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ตลาดนัดสาย6
120	ย้ายโหลด SAC07 กลับจาก PMB01							
121	SAC07VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAC		-	-
122	PMB01S-04	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา
123	ย้ายโหลด SAC08 กลับจาก NCA08							
124	SAC08VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		สพร.		-	-
125	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		-	-
126	ย้ายโหลด SAC09 กลับจาก NCA01							
127	SAC09VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAC		-	-
128	NCA01S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	รง.ดัชมิลล์
129	ย้ายโหลด SAC10 กลับจาก SAB04							
130	SAC10VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAC		-	-
131	SAC10S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามทักษิณคอนกรีต
132	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
133	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
134	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	-
135	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
136	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
137	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
138	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
139	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
140	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
141	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
142	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
143	OYM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
144	PMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-	-
145	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
146	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
147	SAC02CVB-01	Manual	Auto		SAC		-	CAP2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
11	ชัยใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเตมเบ็ด 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYL4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		25 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขั้วขนานบัส 22 kV. รหัส OYLVBV-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงรีเลย์และสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบข.	
12	ชัยใหญ่ 1	15 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เตมเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY1YB-02(TP.1) และ OY1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เตมเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY2YB-02(TP.2) และ OY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
13	สมุทรสาคร 3	18 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ทะเลวังง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ทะเลวังง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
14	นครชัยศรี 2	26 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ย้ายโหลดรีโอสเซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษา รีโอสเซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ., กบข. กบข.	นิตินัย 085-2908434
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดรีโอสเซอร์ รหัส SMCBR-05 และ SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษา รีโอสเซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
15	สามพราน 3	27 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เตมเบ็ด 22 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCBYB-01, NCB1YB-01(TP.1) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ปลด NCB3YB-04 และปลด NCA4YS-06		
16	ชัยใหญ่ 2	28 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เตมเบ็ด 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SACBYB-01, SAC2YB-01(TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
17	ชัยใหญ่ 3	29 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	(งดไปซ่อมดับ Bus 2 ที่ชัยใหญ่ 1 ในวันนี้)	กบข.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดด้าน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเตมเบ็ด 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
18	ชัยใหญ่ 2	31 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เตมเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONBBYB-01, ONB1YB-01(TP.1) และ ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
19	ชัยใหญ่ 2	31 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เตมเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB4YB-01(TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ.(ก3) กบข.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB4YB-01(TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		