



Switching Deadline
วันที่ 27 ก.ค. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ปฟ.).๒๕๒๐/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๓๑ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Bus๑ ๒๒ kV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อเปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๗๗๘๔๔
๒	Bus๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Bus๒ ๒๒ kV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อเปลี่ยนลูกบิด Interlock In-Out Service			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายกำพล...ผู้เต็มวงค์...)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก SAD02YB-01 ถึง SAD01,02,03,04,05VB-01
ในวันที่ 31 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1205/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก SADBVB-01 ถึง SAD06,07,08,09,10VB-01
ในวันที่ 31 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1205/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ตีลอด
20 ก.ค. 65

สถาพร ตันติเกษตรกิจ
(...วศก.7 แทน ผคฟ....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ.สพร



อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี 3 สามพราน 4)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 65	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ เปลี่ยนลูกบิด Interlock Truck	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1205/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนเษ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- โหลด 14.0 MW
2	SAD01VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 0.1 MW
3	SAD04VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 0.1 MW
4	SAD05VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 1.7 MW
5	SAD06VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 3.6 MW
6	SAD07VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 5.2 MW
7	SAD08VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 0.6 MW
8	SAD09VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 0.5 MW
9	SAD10VB-01	Auto	Manual		SAD		- โหลด 2.8 MW
10	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- โหลด 6.2 MW
11	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- โหลด 12.4 MW
12	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		- โหลด 3.5 MW
13	OYI08VB-01	Auto	Manual		OYI		- โหลด 3.2 MW
14	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 9.2 MW
15	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 17.4 MW
16	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		- โหลด 0.6 MW
17	OYL09VB-01	Auto	Manual		OYL		- โหลด 1.7 MW
18	ย้ายโหลด SAD01, SAD05, SAD10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI04						
19	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		- -
20	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
21	SAD01S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ F1-F5
22	SAD05VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
23	SAD05S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
24	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
25	ย้ายโหลด SAD04, SAD09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYI08						
26	SAD02S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ F2-F4
27	SAD04VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
28	SAD04S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนซอยชั้นยาง
29	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด SAD07, SAD08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYL04						
31	SAD07S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยเซนคาเบียน
32	SAD08VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
33	OYL04S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ซอยคลองวัดอ้อมใหญ่
34	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
35	ย้ายโหลด SAD06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYL09 (ไฟย้อนขึ้น BUS 2 จ่ายไฟให้ Station Service)						
36	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
37	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
38	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- INCOMING 1
39	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด
41	SAD02YS-02	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด
42	SAD01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- INCOMING 1
43	SADBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- ขนานบัส
44	SAD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
45	SAD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
46	SAD03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
47	SAD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
48	SAD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
49	แจ้ง กบข.(ก3) ทั้งลงข้อมูลใน We Safe						
50	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (دابบัส 1)						
51	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
52	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
53	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		-
54	OYI08VB-01	Manual	Auto		OYI		-
55	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
56	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
57	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL		-
58	OYL09VB-01	Manual	Auto		OYL		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
59	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (دابบัส 1)						
60	SAD01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- INCOMING 1
61	SAD01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
62	SAD02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
63	SAD03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
64	SAD04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
65	SAD05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
66	SAD02YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด
67	SAD02YS-02	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด
68	SAD02YB-01	ปลด	สับ		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	ไฟให้ Station Service ด้าน BUS 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD		- INCOMING 1
71	ตั้ง Manual SAD-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
72	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
73	SAD06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
74	SAD07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
75	SAD08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
76	SAD09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
77	SAD10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- -
78	แจ้ง กบข.(ก3) ทั้งลงข้อมูลใน We Safe						
79	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (ด่าบัส 2)						
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
80	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (ด่าบัส 2)						
81	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
82	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
83	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		-
84	OYI08VB-01	Auto	Manual		OYI		-
85	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
86	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
87	OYL04VB-01	Auto	Manual		OYL		-
88	OYL09VB-01	Auto	Manual		OYL		-
89	SADBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- ขนานบัส
90	SAD06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
91	SAD07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
92	SAD08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
93	SAD09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
94	SAD10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAD		- -
95	SADBVB-01	ปลด	สับ		SAD		- ขนานบัส
96	ย้ายโหลด SAD06 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYL09						
97	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
98	OYL09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
99	ย้ายโหลด SAD07, SAD08 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYL04						
100	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
101	SAD08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
102	OYL04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ซอยคลองวัดอ้อมใหญ่
103	SAD07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเซนคาเบียน
104	ย้ายโหลด SAD04, SAD09 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYI08						
105	SAD04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
106	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
107	SAD02S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ F2-F4
108	SAD04S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนซอยชั้นยาง
109	ย้ายโหลด SAD01, SAD05, SAD10 ทั้งหมดกลับคืนจาก OYI04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
111	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
112	SAD05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
113	SAD01S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯ F1-F5
114	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- -
115	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
116	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
117	SAD01VB-01	Manual	Auto		SAD		-
118	SAD04VB-01	Manual	Auto		SAD		-
119	SAD05VB-01	Manual	Auto		SAD		-
120	SAD06VB-01	Manual	Auto		SAD		-
121	SAD07VB-01	Manual	Auto		SAD		-
122	SAD08VB-01	Manual	Auto		SAD		-
123	SAD09VB-01	Manual	Auto		SAD		-
124	SAD10VB-01	Manual	Auto		SAD		-
125	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
126	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
127	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		-
128	OYI08VB-01	Manual	Auto		OYI		-
129	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
130	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
131	OYL04VB-01	Manual	Auto		OYL		-
132	OYL09VB-01	Manual	Auto		OYL		-
สิ้นสุด Switching							