



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 มี.ค. 2567

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .ภ.3.กสฟ.(สภ). /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่  
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง .อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.3.....ตาม  
แผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SMC03,07,10	24 มี.ค. 67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษารีโคสเซอร์ รหัส SMCBR-03,07,10 ปลด EGAT	-	-	นายนิตินัย โทร. 085-2908434
2	SMC05,09		13.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษารีโคสเซอร์ รหัส SMCBR-05,09 ปลด EGAT	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนิตินัย ผูกอิม.....ตำแหน่ง.....โทร.....085-2908434.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นดวง.....  
(.....นายสมหมาย ชื่นดวง.....)  
ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC03 จาก SMC07 SMC10 จาก SN3-2222 ถึง SMCBR-03 SMCBR-07 SMCBR-10  
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 270/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMC05 จาก SN3-2212 ถึง SMCBR-05 SMCBR-09  
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 270/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....วิฑูรณ์ วิฑูรณ์.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายนิตินัย ผูกอิม.....  
13 มี.ค. 67

(นาย.....วิฑูรณ์.....หัวหน้า.....)  
080-5 6799 2567

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟล.สค. คฟล.บจ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ สถานีฯสมุทรสาคร 3
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 มี.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 270/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 13 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนการ Switching</b>						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SMC0BR-05	Normal	Nonreclosing		SMC	-	โหลด 5.0 MW
4	SMC0BR-09	Normal	Nonreclosing		SMC	-	โหลด 3.0 MW
5	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	SMC0BR-03	Normal	Nonreclosing		SMC	-	โหลด 2.4 MW
7	SMC0BR-07	Normal	Nonreclosing		SMC	-	โหลด 6.0 MW
8	SMC0BR-10	Normal	Nonreclosing		SMC	-	โหลด 1.5 MW
9	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI	-	-
10	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI	-	โหลด 1.5 MW
11	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
12	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	โหลด 2.15 MW
13	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB	-	-
14	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB	-	โหลด 1.5 MW
15	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX	-	-
16	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX	-	โหลด 4.0 MW
17	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX	-	โหลด 5.0 MW
18	<b>-ย้ายโหลด SMC03 ไปจ่ายไฟจาก KTB03</b>						
19	KTB03S-07	ปลด	ล๊ับ		รถ บนจ.	SF6	ก่อนโครงการอั้งฉิว
20	SMC0BR-03	ล๊ับ	ปลด		SMC		-
21	<b>-ย้ายโหลด SMC07 ไปจ่ายไฟจาก EKB06</b>						
22	EKB06S-12	ปลด	ล๊ับ		รถ สค.	SF6	บ.ตั้งสุขไพศาล
23	SMC0BR-07	ล๊ับ	ปลด		SMC		-
24	<b>-ย้ายโหลด SMC09 ไปจ่ายไฟจาก SMX03</b>						
25	SMC09S-05	ปลด	ล๊ับ		รถ บนจ.	SF6	ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
26	SMC0BR-09	ล๊ับ	ปลด		SMC		-
27	<b>-ย้ายโหลด SMC10 ไปจ่ายไฟจาก SMX02</b>						
28	SMC10S-05	ปลด	ล๊ับ		รถ บนจ.	SF6	ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
29	SMC0BR-10	ล๊ับ	ปลด		SMC		-
30	<b>ย้าย SMC 5 ไปจ่ายจาก SMI 6</b>						
31	SMC05S-05	ปลด	ล๊ับ		บนจ.	SF6	ก่อนขอยกถิ่นสุวรรณ



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SMC0BR-05	สับ	ปลด		SMC		
33	แจ้ง สถานีฯสมุทรสาคร 3 ปลด สวิตช์ใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load ของ SMC BR-03 BR-05 BR-07 BR-09 BR-10 ออกทั้งสามเฟส						
34	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
35	SN3-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
36	SN3-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
37	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
38	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
39	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
40	หลังจาก กสพ.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
41	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
42	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
43	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		KTB		
44	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
45	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB	-	
46	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
47	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
48	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
49	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
51	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
52	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI	-	
53	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI	-	
54	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	
55	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
56	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB	-	
57	EKB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		
58	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX	-	
59	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX	-	
60	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX	-	
61	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
62	SN3-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
63	SN3-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
64	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
65	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
66	แจ้ง สถานีฯสมุทรสาคร 3 ให้ทำการสับใบมีดด้าน Source และ Load ของ SMCBR-03 SMCBR-05 SMCBR-07 SMCBR-09 SMCBR-10						
67	ย้าย SMC 9 กลับจาก SMX03						
68	SMCBR-09	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMC	RE	-
69	SMC09S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บนจ.	SF6	ตรงข้ามซอยบ่อดิน
70	ย้าย SMC 5 กลับจาก SMI 6						
71	SMCBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMC	RE	-
72	SMC05S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บนจ.	SF6	ก่อนซอยกลิ่นสุวรรณ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	-ย้ายโหลด SMC10 กลับจาก SMX02						
74	SMC0BR-10	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMC		
75	SMC10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ บนจ.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
76	-ย้ายโหลด SMC07 บางส่วนกลับจาก EKB06						
77	SMC BR-07	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMC		
78	EKB06S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ สค.		SF6 บ.ตั้งสุขไพศาล
79	-ย้ายโหลด SMC03 กลับจาก KTB03						
80	SMC0BR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SMC		-
81	KTB03S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ บนจ.		SF6 ก่อนโครงการอั้งชี้
82	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
83	SMC BR-05	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
84	SMC BR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
85	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
86	SMC BR-03	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
87	SMC BR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
88	SMC BR-10	Nonreclosing	Normal		SMC		RE -
89	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI	-	-
90	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI	-	-
91	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB	-	
92	EKB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		
93	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
94	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
95	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
11	ชัยใหญ่ 3	24 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYL4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
		25 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานกับ 22 kV. รหัส OYLBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงรีเลย์และสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
12	ชัยใหญ่ 1	15 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OY11YB-02(TP.1) และ OY11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
13	สมุทรสาคร 3	18 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ทะเล วงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศฟ.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ทะเล วงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
14	นครชัยศรี 2	24 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ย้าย โหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลต์เซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กศฟ., กบม.	นิตินัย 085-2908434
			13.00-16.00 น.	ย้าย โหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SMCBR-05 และ SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษา รีโวลต์เซอร์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
15	สามพราน 3	26 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCBBYB-01, NCB1YB-01(TP.1) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด NCA4YS-07)	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NCB4YB-01(TP.2) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลด NCB3YS-04 และปลด NCA4YS-06)		
16	ชัยใหญ่ 2	28 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
17	สามพราน 3	29 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SACBYB-01, SAC2YB-01(TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ขอให้จ่ายไฟให้สถานี)	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ย้าย โหลดด้าน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
18	ชัยใหญ่ 2	31 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
19	ชัยใหญ่ 2	31 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONBBYB-01, ONB1YB-01(TP.1) และ ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
20	ชัยใหญ่ 2	31 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB4YB-01(TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศฟ.(ก3) กบม.(ก3)	เชาว์ฉัตร (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONB4YB-01(TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		