


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กบข.(มก.) 243/2567

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ที่สถานี
ไฟฟ้าบางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.บางปลาหมอ ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	20 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	20 ก.พ. 67 เวลา 16.00 น.	ตรวจสอบ ซ่อมแซมน้ำมันรั่วซึมหม้อ แปลงไฟฟ้ากำลัง TP1	เบรกเกอร์ 115 รหัส BAM1YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายเอกพงศ์ พงษา 089-537-7654

หมายเหตุ ...พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 เท่านั้น

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ท.ผ.มก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 20 AM 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 273/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักศิลาธิ์ ใจมสัธาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

(นายตักศิลาธิ์ ใจมสัธาด)

รศ. 5 ทน.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. นายเอกพงศ์ พงษา

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 1 (สถานี อ.คพ.บางปลาหมอ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางปلام้า บัส 1 (BAM-TP1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.พ. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลงน้ำมันรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน	273/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	18 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จิระวัฒน์, วดณา, พิชาชา, วีรวัชร, อมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นครินทร์, สาวพิชชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรธรรมพงษ์, มโนช				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้ง กฟส.บปม. แจ้ง VSPP 22 เครือ บริษัท สาสีไปโอแมส วงจร BAM04 ปลดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกจากระบบ PEA						
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		TP
4	BAM01VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
5	BAM02VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
6	BAM04VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
7	BAM05VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
8	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		CB
9	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
10	BAM07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
11	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1
12	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R ประตูน้่าบางสาม
13	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
14	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
15	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		CB
16	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		CB
17	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		TP2
18	SPB01VB-01	Auto	Manual		SPB		CB
19	- ย้ายโหลด BAM02 ไปจ่ายไฟจาก SPB01						
20	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
21	BAM02VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB
22	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA10						
23	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถ.รพ
24	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
25	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN05,10						
26	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
27	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
28	BAM02S-22	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 โคกโพธิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BAM07R-03	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R	รื้อกันยต์ียนายเท้า
30	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก LBL01							
31	BAM05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
32	BAM05VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	-
33	- ย้ายโหลด BAM04 ไปรับไฟจาก LBL07							
34	BAM04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
35	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	-
36	- ย้ายโหลด BAM01,06 และ BAM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA07 (ผ่านไลน์ BAM01)							
37	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ม. SM การ์เด็นท์
38	BAM01BVB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	INCOMING 1
39	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.							
40	BAM01YB-01	สับ	ปลด		BAM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
42	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
43	BAM01BVB-01	ทร็ค "In service"	ทร็ค "Out service"		BAM		CB	INCOMING 1
44	ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ BAM01BVB-01 (INC.01) เมื่อไม่มีไฟย้อน							
45	BAM01BVB-01	ปลด	สับ		BAM		SW	GND INC.01
46	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
47	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
48	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
49	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1	-
50	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		บลง.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
51	SPN10R-03	Nonreclosing	Normal		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว
52	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
53	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		CB	-
54	SPA10VB-01	Manual	Auto		SPA		CB	-
55	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		TP2	-
56	SPB01VB-01	Manual	Auto		SPB		CB	-
57	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
59	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
61	BAM01BVB-01	สับ	ปลด		BAM		SW	GND INC.01
62	BAM01BVB-01	ทร็ค "Out service"	ทร็ค "In service"		BAM		CB	INCOMING 1
63	BAM07VB-01	Auto	Manual		BAM		CB	-
64	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1	-
65	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
66	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R	บ้านบางสามแก้ว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP	-
68	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		CB	-
69	SPA10VB-01	Auto	Manual		SPA		CB	-
70	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		TP2	-
71	SPB01VB-01	Auto	Manual		SPB		CB	-
72	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
73	BAM01YS-01	ปลด	สับ		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
74	BAM01YS-02	ปลด	สับ		BAM		DS	ใบมีด 115 เควี
75	BAM01YB-01	ปลด	สับ		BAM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
76	ปรับแรงดันหม้อแปลง BAM-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี							
77	- ย้ายโหลด BAM01,06 และ BAM07 บางส่วน กลับจาก SPA07 (ผ่านไลน์ BAM01)							
78	BAM01BVB-01	ปลด	สับ		BAM		CB	INCOMING 1
79	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ม. SM การเดินที่
80	- ย้ายโหลด BAM02 กลับจาก SPB01							
81	BAM02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-
82	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
83	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน กลับจาก SPA10							
84	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ขนส่ง
85	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	สถานจอดรถ.รพ
86	- ย้ายโหลด BAM05 กลับจาก LBL01							
87	BAM05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-
88	BAM05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
89	- ย้ายโหลด BAM04 กลับจาก LBL07							
90	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAM		CB	-
91	BAM04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	คลองสาหร่าย
92	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วน กลับจาก SPN05,10							
93	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
94	BAM07S-09	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	บางแม่หม้าย
95	BAM07R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเที
96	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	โคกโพธิ์
97	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		TP	-
98	BAM01VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
99	BAM02VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
100	BAM04VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
101	BAM05VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
102	BAM07VB-01	Manual	Auto		BAM		CB	-
103	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
104	BAM07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเที
105	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1	-