



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๗๙๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพล  
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอ Open Sw. เพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF๖ แทน Dis งานชนแดน (กรณีเร่งด่วน เนื่องจากเปลี่ยนแผนงาน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMG๐๔	๑๘ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง SF๖ แทน Dis งานชนแดน (กรณีเร่งด่วน เนื่องจากเปลี่ยนแผนงาน)	Open SMG๔S-๐๖ หน้าร้านข้าวแกง มหาชัย	-	นายสุรพันธ์ คำอุดม โทร.๐๘๗-๔๐๐๖๑๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ผ.ปบ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMG04 จาก SMG48-06 ถึง SMG46-06  
ในวันที่ 18 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 274/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบอ.ทอ เทนทอ

อนุสรณ์ อนุประสิทธิ์  
( ทบอ.ทอ เทนทอ )  
๑๗.๑๕ นทอ นพ.อว.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน  
แผนผังแนบ..... แผน



ผจก. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุสรณ์ อนุประสิทธิ์  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMG04S-06 DIS.ร้านข้าวแกงมหาชัย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS.เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 274/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นางสาวพิชชา, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
3	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
4	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
5	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		
6	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
7	- ย้ายโหลด SMG04 ไปจ่ายจาก SMG09						
8	SMG04S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถสค.-		SF6 ปากช.บ.กาญจน์ดากม.23
9	SMG0BVB-01	ปลด	สับ		SMG		CB 22 kV.ชานนเมนบัส
10	SMG04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสค.-		DIS ร้านข้าวแกงมหาชัย(บน)
11	SMG0BVB-01	สับ	ปลด		SMG		CB 22 kV.ชานนเมนบัส
12	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ได้						
13	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
14	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
15	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยน DIS เป็น SF6 เสร็จเรียบร้อย						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
17	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
18	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		
19	- ย้ายโหลด SMG04 กลับคืนจาก SMG09						
20	SMG04S-06	ปลด	สับ		รถสค.-		SF6 ร้านข้าวแกงมหาชัย(บน)
21	SMG04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสค.-		SF6 ปากช.บ.กาญจน์ดากม.23
22	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
23	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		
24	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
25	SMG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		
26	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							