

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN1-KT2A	24 มี.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ทำการทดสอบหม้อแปลงติดตาม ผลหลังเคย supply fault	SN1 22122	SN1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN1-KT2A จาก SN1 22122 ถึง SN1 2227
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 281/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชต์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายพิรัชต์ โพธิ์พันธ์)
จุดก.4 11กษ นศ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ.ส.ส.ด.....

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 2แผ่น
แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจก..... 1 (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สมุทรสาครฯ 1 (SN1-KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มี.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 281/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์		วันที่ 3 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดนัน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SMABR-05	Normal	Nonreclosing		SMA	R	LOAD 3.0 MW
4	SMABR-08	Normal	Nonreclosing		SMA	R	LOAD 3.7 MW
5	SMABR-10	Normal	Nonreclosing		SMA	R	LOAD 4.19 MW
6	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
7	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
8	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	LOAD 3.6 MW
9	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	LOAD 2.6 MW
10	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	-
11	BAL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	LOAD 0.9 MW
12	ย้ายโหลด SMA05 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก BAL08						
13	BAL08S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ตรงข้ามมหาชัยครีฟท์
14	SMABR-05	สับ	ปลด		SMA	R	-
15	ย้ายโหลด SMA08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTB02						
16	KTB02S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย กม.12
17	SMABR-08	สับ	ปลด		SMA	R	-
18	ย้ายโหลด SMA10 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTB06						
19	KTB06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.	SF6	ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย กม.12
20	SMABR-10	สับ	ปลด		SMA	R	-
21	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 07.30 น.						
22	SMA02BVS-01	สับ	ปลด		SMA	DIS	ใบมีด
23	SN1-22122	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
24	SN1-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
25	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
26	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
27	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
28	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
29	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL	-	-
30	BAL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL	-	-
31	แจ้งชุด กฟผ.ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****								
32	เมื่อชุด กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
33	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-	-
34	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-	-
35	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-	-
36	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-	-
37	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-	-
38	BAL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-	-
39	SN1-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
40	SN1-22122	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
41	SMA02BVS-01	ปลด	สับ		SMA		DIS	ใบมีด
42	ย้ายโหลด SMA10 ทั้งหมดกลับจาก KTB06							
43	SMABR-10	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMA		R	-
44	KTB06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย กม.12
45	ย้ายโหลด SMA08 ทั้งหมดกลับจาก KTB02							
46	SMABR-08	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMA		R	-
47	KTB02S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย กม.12
48	ย้ายโหลด SMA05 ทั้งหมดกลับจาก BAL08							
49	SMABR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMA		R	-
50	BAL08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ตรงข้ามมหาชัยครีฟท์
51	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
52	SMABR-05	Nonreclosing	Normal		SMA		R	-
53	SMABR-08	Nonreclosing	Normal		SMA		R	-
54	SMABR-10	Nonreclosing	Normal		SMA		R	-
55	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
56	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
57	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
58	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
59	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-	-
60	BAL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-	-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****								



บันทึก

ที่ ทจล-ส. 35814 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT2A (SN1 22122, 2227)
งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.