



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๐๒๒๗/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline
7 ก.พ. 68

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามพราว ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๑๐ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๒ และ BUS.๓ เพื่อตรวจสอบ CB ๒๒ KV รหัสSAABVB-๐๒ สถานีไฟฟ้าสามพราว ๑ ปลด IN.๒ IN.๓ truck out (ไม่ปลด Riser pole)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....
6 ก.พ 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเตอร์ จาก incoming 2-3 ถึง Truck outside
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 286/68

ในวันที่ 10 ก.พ. 68

พนักงานศูนย์ฯ นาย มนเวย ทองรุ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. กทผ. ๑๗๕ ๐๖๓
อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
๒๐๖.5 กก. ๒๗.๐๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ

ผจฟ. 1 (สถานี SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

รก.สฟ		๔ ก.พ. ๒๕๖๘
ผ.สภ	<u>เคฉัตร</u>	๔ ก.พ. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๔ ก.พ. ๒๕๖๘

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน1 (SAABVB-02)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 68	เวลา	08.00	น. ถึง	10 ก.พ. 68	เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ SAABVB-02			ตามใบขอปฏิบัติงาน	286/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนช ท่องย่อย					วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	7 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
4	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
5	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
7	SAA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
8	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
9	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
10	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
11	SAA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
12	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
13	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
14	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
15	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
16	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
18	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
19	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
20	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		
21	- ย้ายโหลด SAA01 บางส่วนไปจ่ายจาก KTD03						
22	KTD03S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ธร.บ้านคลองแค
23	SAA01S-03	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอยคลองแค
24	- ย้ายโหลด SAA11 ไปจ่ายจาก ONA01						
25	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 รั้วหมอนันต์
26	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	SAA11

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	- ย้ายโหลด SAA07 ไปจ่ายจาก SAA03							
28	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยแปซิฟิค
29	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA07
30	- ย้ายโหลด SAA05,09 ไปจ่ายจาก SAA01							
31	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	ขนาบัส 1-2
32	SAA01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	หน้าร้านอาป่า
33	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA09
34	SAA05S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	กลางซอยเจริญรัชดา
35	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA05
36	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	ขนาบัส 1-2
37	- ย้ายโหลด SAA10 ไปจ่ายจาก KTA01							
38	KTA01S-08	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ก่อนซอย วปอ.11
39	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA10
40	- ย้ายโหลด SAA06 ไปจ่ายจาก KTA06							
41	KTA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ผ้าขนหนู
42	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA06
43	- ดับไฟ SAA-BUS01,SAA-BUS02 เวลา 08.00 น.							
44	โยกหม้อแปลง Station Service ใต้ทางด้าน SAA-BUS01					SAA		
45	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	INCOMING 2
46	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	INCOMING 3
47	SAA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		CB	INCOMING 2
48	SAA03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		CB	INCOMING 3
49	SAABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		CB	ขนาบัส 1-2
50	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ SAABVB-02 ปลดโซว์ OPEN พร้อมทรีค "Out Service"							
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3)ทราบ							
52	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
53	แจ้งให้ กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA-BUS02,SAA-BUS03 ได้							
54	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
55	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
56	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
57	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
58	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA			
59	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
60	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
61	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
62	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
64	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
65	หลังจากกบข.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA-BUS02,SAA-BUS03 เสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
66	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
67	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
68	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
69	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
70	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
71	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
72	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
73	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
74	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
75	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
76	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
77	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		
78	SAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	CB	INCOMING 2
79	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	CB	INCOMING 3
80	SAABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	CB	ขนานบัส 1-2
81	SAABVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA	CB	ขนานบัส 2-3
82	- จ่ายไฟ SAA-BUS01,SAA-BUS02						
83	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA	CB	INCOMING 2
84	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA	CB	INCOMING 3
85	- ย้ายโหลด SAA11 กลับจาก ONA01						
86	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA	CB	SAA11
87	ONA01S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 รั้นหมอนันต์
88	- ย้ายโหลด SAA07 กลับคืนจาก SAA03						
89	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA	CB	SAA07
90	SAA03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.	SCADA	SF6 ทำยชอยแปซิฟิค
91	- ย้ายโหลด SAA05,09 กลับคืนจาก SAA01						
92	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA	CB	SAA05
93	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	CB	ขนานบัส 1-2
94	SAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	หน้าร้านอาปา
95	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส 1-2
96	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA	CB	SAA09

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
97	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส 2-3
98	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	กลางซอยเจริญรัชดา
99	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 2-3
100	- ย้ายโหลด SAA10 กลับคืนจาก ONA06							
101	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA10
102	KTA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ก่อนซอย วปอ.11
103	- ย้ายโหลด SAA06 กลับคืนจาก KTA06							
104	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA06
105	KTA06S-04	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	ผ้าขนหนู
106	- ย้ายโหลด SAA01 บางส่วนกลับคืนจาก KTD03							
107	SAA01S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ปากซอยคลองแค
108	KTD03S-09	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	รร.บ้านคลองแค
109	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
110	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
111	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
112	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
113	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
114	SAA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
115	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
116	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
117	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
118	SAA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
119	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
120	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
121	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA			
122	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
123	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
124	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
125	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
126	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD			
127	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								