



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ก.พ. 67

เลขที่ ก.ต.นฐ.(ปน) ๑๖๓๗ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพีรณันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพภักษ์

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซ่อมหม้อแปลง ๑๑๕kv ของ ม.ศิลปากร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	115KV	19 กุมภาพันธ์ 2567	7.00 น.	-	ม.ศิลปากร ดำเนินการซ่อม หม้อแปลง ระบบ 115KV	NPU4YS-07	-	
						ปลด 115KV และจ่ายระบบ 22 KV		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยศ โพรธิรัชต์ ตำแหน่ง หน.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพภักษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115kv. จาก NPU4YS-07 ถึง -  
ในวันที่ 19 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 294/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต จางภูง์นันท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยศ โพรธิรัชต์.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รจก(ท)  
(นางสาวรุ้งโรรา ช่างบุญจาก)

จตก. 4 แทน หน.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)





ที่ อว ๘๖๐๔/๐๒๒๓



มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ายระบบการรับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความประสงค์  
ดำเนินการย้ายระบบการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม จากระบบไฟฟ้า  
๑๑๕kV เป็นระบบไฟฟ้า ๒๒kV เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า ๑๑๕/๒๒ kV ภายในลานโกมิน้ำมันรั่วซึม  
อาจจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายหากยังใช้งานต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯ จึงขออนุญาตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ดำเนินการย้ายระบบการรับกระแสไฟฟ้าดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. หากมหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเสร็จ  
เรียบร้อยแล้วจะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมอีกครั้ง เพื่อย้ายระบบใช้งานกลับมา  
เป็น ๑๑๕kV ดังเดิมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม)

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐๓๔-๒๕๓๔๔๕