



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. น.๓.อมน.(ปบ.) **๓๕๒** /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร. แก้วสินธุ์

Switching Deadline

21 ก.พ. 67

วันที่ .. ๑๙. มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง .. ออ.ปบ.(น.๓)

ตำแหน่ง .. ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. ๑ .. แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB04	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี	HL ตัด DDE โค้งศาลแป๊ะกง	DIS ชั่วคราว เลยปากซอยนาค บำรุง	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖๒-๕๕๔-๖๕๖๓

* ~~๓๐๖/๖๕๖๗~~ ๓๐๖/๖๕๖๗ *

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. ปากกบงเตี้ยวนายคม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู .. ตำแหน่ง พงษ.๖.ปบ. .. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วนำแสง

(นายอดิสร. แก้วสินธุ์)


ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ L พัดเคอร์ ๐๖๒๑ จาก DDE วิศวกรประจำ ^{สาย} District ๓๓๐๖๓๕๑๖
ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 305/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ^{ลี้} ศรีโพธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ^๒ นาย อธิสิทธิ์ ชาญ
๒๐ ก.พ. ๖๗


(นาย เจริญกร อธิสิทธิ์)
วศก. ๖ แทน ผ.คฟ.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ^{กฟผ.๓๓๐๖, กฟผ.๓๓๐๖}
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ³ แผ่น
แผนผังแนบ ¹ แผ่น

ผจพ. (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศาลแปะกง (ONB04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.พ. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 305/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง **งานข้างเคียง 306/2557**							
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	
3	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	
4	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-	
5	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-	
6	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-	
7	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	
8	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	
9	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTU03							
10	KTA05S-12	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย (ล่าง)
11	KTA05S-06	ปลด	ล๊อค		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
12	KTU03S-08	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.	SCADA	SF6	โรงงานอิฐบล็อด
13	Dis ชด. ONB04	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ศาลแปะกง
14	KTA05S-12	ล๊อค	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย (ล่าง)
15	KTA05S-06	ล๊อค	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
16	เมื่อ Hotline 22kV พร้อมปลด DDE บริเวณโค้งศาลแปะกง เวลา 07.30น. (ตั้งแต่จุดปลด DDE ถึง Dis ชด. ศาลแปะกง ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)							
17	แจ้ง Hotline 22kV ปลด DDE บริเวณโค้งศาลแปะกง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส							
18	เมื่อ Hotline 22kV ปลด DDE บริเวณโค้งศาลแปะกง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
19	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.							
20	Dis ชด. ONB09	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	เลยปากซอยนาคบ่ารุง
21	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short ground จุด G1							
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short ground จุด G2							
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
25	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
27	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	
28	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	
29	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-	-
31	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-	-
32	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
33	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ							
35	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	-
36	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	-
37	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-	-
38	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-	-
39	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-	-
40	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
41	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	-
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
45	แจ้ง Hotline 22kV เชื่อม DDE บริเวณโค้งศาลแปะกง เข้าทั้ง 3 เฟส							
46	เมื่อ Hotline 22kV เชื่อม DDE บริเวณโค้งศาลแปะกง เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
47	Dis ชด. ONB04	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ศาลแปะกง
48	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTU03							
49	KTA05S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย (ล่าง)
50	KTA05S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
51	Dis ชด. ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS	เลยปากซอยนาคบารุง
52	KTU03S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	โรงงานอิฐบล็อค
53	KTA05S-12	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย (ล่าง)
54	KTA05S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
55	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	-
56	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	-
57	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		-	-
58	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-	-
59	KTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-	-
60	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
61	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

HL ตัด DDE
โค้งแปะกาง

DIS ทร.ตามใบตม

DIS ทร.ม.
ทร55บ13-4

DIS ทร.
หนอ:

DIS ทร.สีแยก
คลองแคทราย

DIS ทร.ตามขอบทาง

Dis ฐานราว
ริมคลองสีวา

G1-G2

