



10/02/68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๒๕๐ /๑๕๖๘

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พงษ์สุวรรณ

ตำแหน่ง อ.ก.น.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

ตำแหน่ง ช.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พทุมณฑล...จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า.ศาลายา.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY09	๑๓ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ทำการแก้ไขจุดร้อน ทางปลา SF๖ เฟส AC รหัส BEU๐๒๕-๐๗ หน้าปากซอย วิทยาลัยการอาชีพ	- BEU025-07	- BEU025-07	นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๔๖๖๙ Long ๑๐๐.๓๐๕๐๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๔๖๖๙ Long ๑๐๐.๓๐๕๐๓

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ช.จก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SLY09 จาก BEV25-07 ถึง BEV25-07
ในวันที่ 11 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 305/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย พีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นางจันทิมา น้อยสูงมณี


(จันทิมา น้อยสูงมณี)
อ.จ. ๑ กกท พ.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. กกท. กนส.ปบ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น
ผจฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SF6 BEU02S-07 วิทยาลัยการอาชีพ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ก.พ. 68 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทท. งานที่ทำ แกะไขจุดร้อนทางปลา ตามใบขอปฏิบัติงาน 305/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. น.ส. นิชชา, น.ส. สุภัชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
4	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
5	ย้ายโหลด BEU02 คินจาก SLY09						
6	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		- -
7	BEU02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
8	ให้คง Off Auto Reclose ของ SLY09VB-01 และ BEU02VB-01 ไว้ตลอดขณะชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงาน						
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
10	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานทำการ Test ไฟก่อนปฏิบัติงานพร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
11	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
12	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
15	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
16	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	ย้ายโหลด BEU02 ไปรับไฟจาก SLY09						
19	BEU02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทท.		SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
20	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		- -
21	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
22	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
23	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ ปากซอยวิทยาลัยการอาชีพ
วัน อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

วิทยาลัยการอาชีพฯ

SLY F9 ||-----||

SLY F8 ||-----||

F

BEU2S-07

ปากซอยวิทยาลัยการอาชีพฯ