



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดมข.(กป) ๙๙ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ นายจรรย์ ศรีบัวงแพรก

Switching Deadline

21 ก.พ. 67

โทรสารขอดับไฟ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ดมข. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟพ.ดมข.	๒๒-๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ดมข.	สฟพ.กจ.๔	นายบุญช่วย ำ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขพ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสานประสพผล ตำแหน่ง ขม.ก.บ.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘. ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรรย์ ศรีบัวงแพรก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ 115 เควี จาก DMA46-01 ถึง KCE 146-01
ในวันที่ 22-24 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 308/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มีน ๕ ทอ มีชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ยะสิทธิ์ ประสิทธิ์พจน

(นาย นงกัณท์ เก่งมณี)
๖๐๖.๕ ทน น.พ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.ดมข.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. 2 (สถานี DMA, KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป งานกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 ก.พ. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 24 ก.พ. 67 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ตมข. งานที่ทำ ก่อสร้าง 22 เควีได้ไลน์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 308/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนโอ ท่องย้อย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	ล๊ับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		KCE	-	INCOMING 1
11	KCE01YB-01	ล๊ับ	ปลด		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	ล๊ับ	ปลด		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 09.00น.						
14	DMA04YB-01	ล๊ับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	ล๊ับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	ล๊ับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตมข. รับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งกฟส.ตมข. พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
21	DMA02R-02	Non-Reclosing	Normal		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
25	DMA02R-02	Normal	Non-Reclosing		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	ล๊ับ		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	ล๊ับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	ล๊ับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ย้ายโหลดสถานีฯ ภาณุจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	ย แยกลำหหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		- -
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๒๒-๒๔ ก.พ. ๖๗



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้เส้นสายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมพันธ์สายส่ง