



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

20 มี.ค. 67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสาสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ในวันโป่ง 2... ตามบันทึก
จำนวน1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	24 มี.ค. 67	07.30 น.	13.30 น.	BP2-70012 Routine test (6Y)	BPB08YB-01	BP2-70412

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เควี จาก BPB8YB-01 ถึง BP2-70412
ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 13.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 311/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิ ใจเกษมทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
11 มี.ค. 67

(นายอธิ ใจเกษมทรัพย์)
ช.ก. ๖๖๓๖๓๖๖๖ ๖๖.๖๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. ๖๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. ๖ (สถานี BPB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 (BP2-70412)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มี.ค. 67	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 13.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ BP2-70012 Routine Test	ตามใบขอปฏิบัติงาน 311/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 12 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวุฒน์, นายวัฒนนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลด BP2 - PEA line #2 (BP2-70412) ไปรับไฟจาก BP2 - PEA line #1 (BP2-70122)						
2	ย้ายโหลดสถานี นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ไปรับไฟจากสถานี นครชัยศรี 1						
3	ตรวจสอบการจ่ายไฟ BPB07YB-01, BPB09YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
4	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะปกติไม่ Low gas						
5	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCA04YS-06	ปลด	สับ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
10	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานี บ้านโป่ง 2 รหัส BPB04YS-01, BPB04YS-03 , BPB08YS-03 ให้สับอยู่						
12	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
16	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
17	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
19	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟ ให้ กฟผ. ทราบ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อปฏิบัติงาน พร้อมจ่ายไฟตามสภาพปกติ						
23	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BP2-70417	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BP2-70412	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
28	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
29	BPB08YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ นครปฐม 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี กลับคืนจากจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
33	ตรวจสอบ LBS ตรงข้ามวัดเสถียร รหัส NCA04YS-06 สถานะปกติไม่ Low gas						
34	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	NPU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	NCA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS ตรงข้ามวัดเสถียร
38	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุดสวิตชิง						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 35829/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2		
อุปกรณ์	- BP2-70012 (Bus Coupling)		
	- ควบคุมโหลด BP2 Main Bus No.1 ไม่เกิน 200 MVA (KT1A)		
	- ควบคุมโหลด BP2 Main Bus No.2 ไม่เกิน 400 MVA (KT2A, KT5A)		
	- ขอย้ายโหลด 115 kV BP2 to PEA No.2 ไปที่ 115 kV BP2 to PEA No.1		
งานที่ทำ	- BP2-70012 Routine test (6Y)		
หมายเหตุ	-		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	เวลา 13.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.