

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส.) ๔๐๒ / ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวสุวรรณชัย
 ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมสายยึดโยงเสาสายส่งระบบ 115 เควี ที่ถูกรถกระเบาะเสียหลักฟุ้งชน จนชำรุด บริเวณ
 หน้าสถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ 2 กฟส.อ้อมน้อย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	3 มี.ค. 2567	08.30 น.	16.30 น.	ซ่อมแซมสายยึดโยงเสาสายส่งระบบ 115 เควี ที่ถูกรถกระเบาะเสียหลักฟุ้งชน จนชำรุด บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2	OYK 2YB-01	PMB 3YB-01	นายพรชัย ระวังภัย พงษ.6 ผบ.ส.กบข.(ก3) โทร. 081-689-7106

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ทผ.บส.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

๒๑ก.พ.๒๕๖๗

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก OYK 2YB-01 ถึง ~~PMB 3YB-01~~
 ในวันที่ 3 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 318/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ

(นายนครินทร์ อังสวาทิน)
 วอ.ก. 6 กท. น. น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.พทท., กฟส.อมน.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1,2 (สถานี OYK, PMB, SL4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วง สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ถึง สถานีฯ พุทธมณฑล 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมแซมสายยึดโยงเสาสายส่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 318/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบรูปแบบการจ่ายไฟแบบ Closed Loop SAA และ NCA, ตรวจสอบ PMB5YS-01,02 สถานะ "สับ" อยู่						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
3	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
4	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
5	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
6	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB		-
7	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
8	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		-
9	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB		-
10	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB		-
11	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศาลายา ให้ปรับ Group Relay ของ SLY3YB-01 เป็น Group 2						
13	เมื่อพร้อมดับไฟ (ตรวจสอบ โหลด OYK02YB-01 = 0 MW)						
14	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		-
15	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK		-
16	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK		-
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก.3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
18	แจ้ง กบข ปฏิบัติงานที่ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	หลังจากปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ และยืนยันใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
20	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
21	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK		-
22	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK		-
23	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		-
24	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		-
25	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-
26	ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 กลับจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
27	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		-
29	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		-
30	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศาลายา ให้ปรับ Group Relay ของ SLY3YB-01 เป็น Group 1						
31	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
32	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
33	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
สิ้นสุด Switching							

พื้นที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมสายยึดโยงเสาสายส่งระบบ 115 เควี ที่ถูกรถกระบะเสียหลักพุ่งชน
จนชำรุด บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 2

