



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

14 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓.สค.(ปน) ๘๓๕ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอภัย

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอย้ายโหนด เพื่อให้ชุดฮอตไลน์สมุทรสาคร แก้ไขจุดร้อน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๒	๑๖ ก.พ.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘	SMB๐๘S-๑๑ บ.สยามสมุทรโพ เซนฟู้ดส์ (CLOSE)	SMB๐๘S-๑๑ บ.สยามสมุทรโพ เซนฟู้ดส์ (OPEN)	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐
๒	THS๑๕	๑๖ ก.พ.๖๘	๑๒.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THS๑๕S-๐๑ ตรงข้ามสถานีฯ ท่าทราย ๑ (CLOSE)	THS๑๕S-๐๑ ตรงข้ามสถานีฯ ท่าทราย ๑ (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอภัย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟิวเตอร์ SM002 จาก SMBO35-11 ถึง -
ในวันที่ 16 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 321/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟิวเตอร์ TH515 จาก TH5155-01 ถึง -
ในวันที่ 16 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญรักษา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจิ๋ววัฒน์ มุญงพร้อม

สุภัทรา
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญรักษา)
ตล.5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า บ.สยามสมุทรโพเซ่นฟู้ดส์, ตรงข้ามสถานีฯ ท่าทราย 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11.00 น.
	16 ก.พ. 68	ระหว่าง	12.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	321/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภกลวิสติ, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อนที่ Dis หน้า บ.สยามสมุทรโพเซ่นฟู้ดส์ รหัส SMB08S-11						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
6	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
7	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
8	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
9	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
10	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
11	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
12	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
13	SMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMK	R	โรงเรียนวัดช่องลม
14	ย้ายโหลด SMO02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMK08						
15	SMK08S-12	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 วัดกระช้ำชาย
16	SME06S-10	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยสุริย์พันท้าย
17	ย้ายโหลด BNP06 ไปจ่ายไฟจาก BNP03						
18	SME03S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ปากซอยวาไรตี้ฟู้ดส์
19	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		BNP06
20	ย้ายโหลด SMO02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BNP06 (จ่ายไฟจาก BNP03)						
21	SME06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ปากทางวัดวังน้าว
22	SMB03S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 หน้าซีพี
23	SMOBVB-01	ปลด	สับ		บพว.		ขนานบัส SMO
24	SMB08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้า บ.สยามสมุทรโพเซ่นฟู้ดส์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SMBBVB-01	สับ	ปลด		บพว.		ขนานบัส SMO
26	SMB03S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 หน้าซีพี
27	ย้ายโหลด BNP06 กลับจาก BNP03						
28	BNP06VB-01	ปลด	สับ ทง off Auto Reclose		BNP		BNP06
29	SME03S-03	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ปากขอยาวไรต์ฟูลส์
30	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
31	แจ้งพื้นที่สถานะการจ่ายไฟให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
32	เมื่อชุด กฟส.ศค. ทำการลงข้อมูลใน Wesafe แล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
33	ขณะปฏิบัติงานให้ SMO02VB-01 และ SMD06VB-01 คง "OFF" Auto Reclose						
34	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
35	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
36	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
37	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
38	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
39	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
40	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
41	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		
42	SMK08R-01	Normal, ALT	Normal		SMK		R โรงเรียนวัดช่องลม
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
43	เมื่อชุด กฟส.ศค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
44	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
45	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
46	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
47	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
48	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
49	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
50	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
51	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
52	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
53	SMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMK		R โรงเรียนวัดช่องลม
54	ย้ายโหลด BNP06 ไปจ่ายไฟจาก BNP03						
55	SME03S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ปากขอยาวไรต์ฟูลส์
56	BNP06VB-01				BNP		BNP06
57	ย้ายโหลด SMO02 บางส่วนกลับจาก BNP06 (จ่ายไฟจาก BNP03)						
58	SME06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ปากทางวัดวังน้าว
59	SMB03S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 หน้าซีพี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
60	SMOBVB-01	ปลด	ลับ		บพว.			ขนานบัส SMO
61	SMB08S-11	ปลด	ลับ		สค.		DIS	หน้า บ.สยามสมุทรโพธิ์เซนต์ฟู้ดส์
62	SMBBVB-01	ลับ	ปลด		บพว.			ขนานบัส SMO
63	SMB03S-10	ลับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	หน้าซีพี
64	SME06S-04	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	ปากทางวัดวังน้ำวน
65 ย้ายโหลด BNP06 กลับจาก BNP03								
66	BNP06VB-01	ปลด			BNP			BNP06
67	SME03S-03	ลับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	ปากซอยวไรตี้ฟู้ดส์
68 ย้ายโหลด SMO02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMK08								
69	SME06S-10	ปลด	ลับ		สค.	SCADA	SF6	ปากซอยสุริย์พันท้าย
70	SMK08S-12	ลับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	วัดกระเช้าชาย
71	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
72	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
73	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
74	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
75	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
76	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO			
77	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO			
78	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO			
79	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO			
80	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK			
81	SMK08R-01	Normal, ALT	Normal		SMK		R	โรงเรียนวัดช่องลม
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***								
82 แกะไขจุดร้อนที่ Pothead รหัส THS15S-01								
83 ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching								
84	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS			
85	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
86	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU			
87	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU			
88 ย้ายโหลด THS15 ไปจ่ายไฟจาก THU02								
89	THS15S-03	ปลด	ลับ		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.สยามอินเตอร์ลอคเทค
90	THS15VB-01	ลับ	ปลด		สค.			เบรกเกอร์ 22 เควี
91 เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ THS15S-01								
92	THS15S-01	ลับ	ปลด		สค.			POTHEAD F15
93 ขณะปฏิบัติงานให้ THUBR-02 คง "OFF" Auto Reclose								
94	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สาม ***							
96	เมื่อชุด กฟส.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
97	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
98	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		
99	ย้ายโหลด THS15 ไปจ่ายไฟจาก THU02						
100	THS15S-01	ปลด	สับ		สค.		POTHEAD F15
101	THS15VB-01	ปลด	คืนคง off Auto Reclose		สค.		เบรกเกอร์ 22 เควี
102	THS15S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	หน้า บ.สยามอินเตอร์ลอคเทค
103	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
104	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
105	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		
106	THUBR-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสุดท้าย ***							