



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

22 ก.พ. 67

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล .....  
ชื่อผู้ส่ง .....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า..... ก.บ.บ.(ก3)..... จะขอย้ายโหลดเพื่อลดโหลดและหน่วยซื้อ สถานีไฟฟ้า..... สามพราน 2..... ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SAB08 OYI09 OYI10	1 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ย้ายโหลดวงจร SAB08 บางส่วน และวงจร OYI10 ไปรับไฟจากวงจร OYI09 เพื่อลดโหลด SAB08	-	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายสิทธิชัย หอระตะ..... ตำแหน่ง..... ชม.คพ..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- .....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYI09 SAB08 จาก..... ถึง.....  
ในวันที่ 1 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 321/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พัทธนันท์..... งดปฏิบัติงาน..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ.....

สิทธิชัย  
(นางสาวสุภัทรา มนต์บุญตา...)  
กฟภ. 4 แทน ชม.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คพ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟภ.3 ลพ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	1 มี.ค. 67	เวลา 08.00 น.	ถึง 16.00 น.	
2. กำหนดวันที่ทำงาน				
3. ผู้ขอทำงาน	กบบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ย้ายโหลด SAB08, OYI10 ไปรับไฟจาก OYI09	ตามใบขอปฏิบัติงาน 321/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย		นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก	วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย		1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิทชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
4	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
5	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
8	ย้ายโหลด SAB08 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI09						
9	OYI09S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 หน้าตลาดสุขใจ
10	OYI01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
11	Dis ชั่วคราวไลน์ SAB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวเชิงสะพานโพธิ์แก้ว (หน้า ภปร.)
12	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
13	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
14	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
15	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
16	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
18	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							