



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 มี.ค. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.)... ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๐ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๓๐ น.	Major Inspection	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A จาก SP2212..... ถึง SP 2217.....
 ในวันที่ 20 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 18-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่..... ๗๒๒/๒๕๖๗.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างรด จิตระมานะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
 3 มี.ค. 67

(นายจิรวัฒน์ บัวก่อรัมย์)
 อก.๕ พทท ชย.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผคก..... กฟผ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น
 แผ่นผังแนบ..... -..... แผ่น
 ผคฟ. 1 (สถานี..... - SPA -.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสุพรรณ 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	18.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	322/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	3 มีนาคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD -16.69 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD -13.81 MW
3	ย้ายโหลด SPA01BVB-01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPA02BVB-01						
4	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
5	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
6	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
7	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ						
10	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กฟผ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
14	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
15	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 1
16	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
17	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
18	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : Major Inspection (OLTC) KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 18.30 น. วัน พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลดหม้อแปลง KT1A (เบรกเกอร์ SP 2212 และไบมิต SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิต Incoming ที่รับจากหม้อแปลง KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน :

วันที่ :

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย :

ตำแหน่ง :

โทร. :
