



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

18 มี.ค. 67

เลขที่ .....

วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๒๑ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๓๐ น.	Major Inspection	SP 2222	SP 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง SP-KT2A จาก SP2222 ถึง SP 2227  
ในวันที่ 21 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๓๒๓/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนิต ฐานุรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายสีภร โทษที) ๖๓.๔ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟผ. กฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น  
แผ่นฝั่งแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... SPA.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)



## เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : Major Inspection (OLTC) KT2A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 18.30 น. วัน พุธที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลดหม้อแปลง KT2A (เบรกเกอร์ SP 2222 และไบมิต SP 2227) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิต Incoming ที่รับจากหม้อแปลง KT2A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทราร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

---

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน :

วันที่ :

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย :

ตำแหน่ง :

โทร. :

---