



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน) ๓๙๕ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ่อนน้อย ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี  
ของสถานี ONCO SAA ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	<del>ONC02</del>	<del>๒๔ ก.พ. ๖๗</del>	<del>๐๘.๓๐ น.</del>	<del>๑๖.๓๐ น.</del>	<del>ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน</del>	<del>ONC02S-03</del>	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕
๒.	SAA03	๒๔ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		SAA03S-05 น.ฟาริอรณณอ สิโรวิชิต	-	
๓.	SAA07	๒๔ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		SAA07S-02 น.กช.กปรีพิภ.	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไต่ดับ) ไม่มี ผขฟ.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง วศก.๒ ผปน. โทร. ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ONC 25-๐3  
สท.ร. กทม.ใหญ่


- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พัดเตอร์ ~~ONC02~~ จาก ~~สท.ร. กทม.ใหญ่~~ ถึง ~~—~~  
ในวันที่ ~~24 ก.พ. 67~~ ตั้งแต่เวลา ~~08:30~~ น. ถึง ~~16:30~~ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ~~324/67~~
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. พัดเตอร์ ~~SAA03~~ จาก ~~พว.อ.ส.กรม~~ ถึง ~~—~~  
ในวันที่ ~~24 ก.พ. 67~~ ตั้งแต่เวลา ~~08:30~~ น. ถึง ~~16:30~~ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ~~324/67~~
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3. พัดเตอร์ ~~SAA07~~ จาก ~~สท.ร. กทม.ใหญ่~~ ถึง ~~—~~  
ในวันที่ ~~24 ก.พ. 67~~ ตั้งแต่เวลา ~~08:30~~ น. ถึง ~~16:30~~ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ~~324/67~~

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต สิริธรรมศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกียรติศักดิ์ ปรานยู

  
(อนนริทธิ์ สิริธรรมศักดิ์)  
๒๓.6 ๓๓๔ น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๐๓๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 2 แผ่น  
แผนผังแนบ — แผ่น  
ผจฟ. — (สถานี —)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ — น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS SAA03S-05 (บ.ฟาร์อีสการทอฝั่งโรงพิมพ์), SF6 SAA07S-02 (ปาก ช.แปซิฟิก)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	324/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสมกรินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง								
1	ชุด HL ปฏิบัติงานที่ DIS SAA07S-02							
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
4	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD 2.12 MW	
5	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	LOAD 6.18 MW	
6	ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนไปรับไฟฟ้าจาก SAA03							
7	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายชอยแปซิฟิก
8	SAA07S-02	สับ	ปลด (ล็อคตม)		อมน.	SCADA	SF6	ปากชอยแปซิฟิก
9	แจ้งชุด HL ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 SAA07S-02 (ปาก ช.แปซิฟิก) ได้							
10	ขณะที่ชุด HL ทำงานให้ตั้ง Manual SAA03 , SAA07 ไว้ทั้ง 2 วงจร							
11	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-	
12	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-	
***สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (SF6 SAA07S-02)***								
13	เมื่อชุด HL แจ้งปฏิบัติงานที่ SF6 SAA07S-02 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับและขอทำที่ DIS SAA03S-05 ต่อ							
14	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
15	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
16	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
17	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-	
18	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-	
19	ONA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	LOAD 6.75 MW	
20	ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนไปจ่ายจาก SAA03 เพิ่มและย้ายโหลด SAA07 บางส่วนไปจ่ายจาก OND04							
21	SAA07S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากชอยแปซิฟิก
22	SAA03S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากชอยแปซิฟิก
23	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	-	ขนานบัส
24	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ร้านหมอนันต์
25	ONA04S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ตรงข้าม SKD
26	SAA03S-05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	บ.ฟาร์อีสการทอฝั่งโรงพิมพ์
27	ONA01S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ร้านหมอนันต์
28	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งชุด HL ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS SAA03S-05 (บ.ฟาร์อีสการทอฝั่งโรงพิมพ์)ได้						
30	ขณะที่ชุด HL ทำงานให้ตั้ง Manual SAA07 , ONA04 ไว้ทั้ง 2 วงจร						
31	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
32	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
33	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
34	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
35	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
36	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของ (SF6 SAA07S-02)และทำส่วนของ (DIS SAA03S-05)***							
37	เมื่อชุด HL แจ้งปฏิบัติงานที่ DIS SAA03S-05 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
38	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
39	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
40	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
41	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
42	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
43	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	-
44	ย้ายโหลด SAA07 บางส่วนกลับจาก OND04 และย้ายโหลด SAA07 บางส่วนกลับจาก SAA03						
45	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
46	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA SF6	ร้านหมอนันต์
47	SAA03S-05	ปลด	สับ		อมน.	DIS	บ.ฟาร์อีสการทอฝั่งโรงพิมพ์
48	ONA04S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA SF6	ตรงข้าม SKD
49	ONA01S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA SF6	ร้านหมอนันต์
50	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
51	SAA03S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA SF6	ปากซอยแปซิฟิค
52	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA SF6	ท้ายซอยแปซิฟิค
53	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
54	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
55	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
56	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
57	SAA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
58	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA	-	-
59	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-
60	ONA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							