



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

4 มี.ค. 67

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมนางนางบวช (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๗-๘ มี.ค. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	ก่อสร้าง Firewall	DBN 2212	DBN 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBN-KT1A จาก DBN2212 ถึง DBN2217

ในวันที่ 7-8 มี.ค. 67 ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตกร โภชน์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายพิชิตกร โภชน์พันธ์)
วสค.๔ 1แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ.๑๐๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DBA)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯเดิมบางฯ กฟผ.(KT1A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7-8 มี.ค. 67 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ก่อสร้าง Firewall ตามใบขอปฏิบัติงาน 327/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ,นางสาวพิชชา,นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวุฒน์,นายวีรวัชร,นายพิชชา,นายวัฒนา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุกัญชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้าย DNB INC.2 ไปจ่ายจาก DBN INC.1						
5	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		ขนานเมนบัส
6	DBABVB-02	สับ	ปลด		DBA		INCOMING 1
7	DBABVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DBA		INCOMING 1
8	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
10	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
12	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
14	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	DBABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DBA		INCOMING 1
16	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
17	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
18	ย้าย DBN INC.2 กลับจาก DBN INC.1						
19	DBABVB-02	ปลด	สับ		DBA		INCOMING 1
20	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		ขนานเมนบัส
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ก่อสร้าง Firewall

ตั้งแต่ : เวลา 07.30 น. วัน พุธที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลดหม้อแปลง KT1A (เบรกเกอร์ DBN 2212 และไบเมต DBN 2217) ที่
สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบเมต Incoming ที่รับจากหม้อแปลง KT1A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ดับเช้า - จ่ายเย็น เวลา 07.30-16.30 น. ของทั้ง 2 วัน

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปริญญา รุ่งนัม

ตำแหน่ง : ชผ.ปฟ.

โทร. : 02-590-5454
