

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กบ.ป.) 014 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง (นายพุ่มชงค์ กาทหลง)

วันที่ 13 ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1 DBA2	19 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟพาดสายและติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี) บริเวณจุดแบ่งแดน เดิมบาง - สามชุก ถึงสะพานบางขวางฝั่งซ้ายช่วง 1	DBA2S-03 วังเตาจี่ (แม่) 6664	DIS ชั่วคราว บางแอก	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 60 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 20 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทอไทย จันทร์พัญญู ตำแหน่ง ชผกป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.791150, 100.104330
3.2 สิ้นสุด 14.744515, 100.094341

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ XCA1 จาก DBA2S-03 ถึง Dis.6664บางแอก

ในวันที่ 19 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 337/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกฟกกย

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มว.ทอไทย จันทร์พัญญู

พุ่มชงค์
(นายพุ่มชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สข.

อนุสรณ์
(นายอนุสรณ์ อนุประเสริฐ)
2016 5 มกร 2568

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สข.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ DBA02,XCA01 บริเวณ DBA02S-03 - DBA02S-04 และ DIS.วัดบางแวก - DBA02S-04
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 ก.พ. 68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สช. งานที่ทำ ดับไฟพาดสายติดตั้งอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 337/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวินชน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
4	- ดับไฟ DBA02,XCA01 เวลา 08.30 น.						
5	DBA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS มิเตอร์จุดแบ่งแดน สช-ตบ.
6	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS วัดบางแวก
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
14	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เฝ้า %%%%%%%%%%%							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
18	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
19	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
20	- จ่ายไฟ						
21	ตรวจสอบ DBA02S-04 ให้เปิดวงจรโชว์"OFF"						
22	DBA02S-03	ปลด	สับ		สช.		DIS มิเตอร์จุดแบ่งแดน สช-ตบ.
23	DIS ชค. XCA01	ปลด	สับ		สช.		DIS วัดบางแวก
24	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
25	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%							

ดับไฟฟ้าตาย และตัดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แรงสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดงเดิมบาง — ตามซุก ถึง

สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ซื้อคกราวด์จุด G1
นายภวนัย ทิมหอม พสง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ซื้อคกราวด์จุด G2
นาย ปิณณพัต เทพบุตร พสง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

