



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)328/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Digital Power Meter เบย์ไลน์ รหัส OYM01YB-01 และ OYM04YB-01 สฟฟ.อ้อมใหญ่ 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	25 มี.ค. 67	08.30 น.	12.00 น.	เปลี่ยน Digital Power Meter เบย์ไลน์ 115	01YS-01	01YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ ผ.ก.กสฟ.(ก3) 086-766-3850
2.	04YB-01	25 มี.ค. 67	13.00 น.	16.00 น.	เควี สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4/ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส OYM01YB-01 และ OYM04YB-01 พร้อมสวิตช์เบย์มัดหัวท้าย			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.สฟ.(ก3)

29 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 04M^{14YB-01} จาก 14YS-01 ถึง 14YS-03
ในวันที่ 25 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 338/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 04M^{4YB-01} จาก 44YS-01 ถึง 44YS-03
ในวันที่ 25 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอง ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัช เป็นวงษ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ลพร.

อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รุจิรา

(นางสาวรุจิรา วัฒนสุภพ)

อ.ก.ก-4 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตช์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี 04M)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ อ้อมใหญ่ 4 (OYM1YB-01, OYM4YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยน Digital Power Meter ตามใบขอปฏิบัติงาน 338/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 3 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ
 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ NCA01YB-01, NCA05YB-01 สถานะจ่าย close loop ปกติ						
3	OYM01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAC04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYM01YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
7	OYM01YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ ลง WE SAFE และแจ้งปฏิบัติงานได้						
9	SAC04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทางด้าน OYM01YB-01 พร้อมทำ OYM04YB-01 ต่อ						
11	SAC04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	OYM04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYM01YS-01	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
15	OYM01YS-03	ปลด	สับ		OYM		- ไบมีด 115 เควี
16	OYM01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
19	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ไบมีด 115 เควี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ ลง WE SAFE และแจ้งปฏิบัติงานได้						
21	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAC04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	OYM01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 *****							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ						
25	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี

26	OYM04YS-01	ปลด	สับ		OYM	-	ไวมิต 115 เควี
27	OYM04YS-03	ปลด	สับ		OYM	-	ไวมิต 115 เควี
28	OYM04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	OYM04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							