



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล ..... ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนวชิราลงกรณ์... ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	VRK-PEA No.1 KT3A	20 มี.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ DS. 2217 และติดตั้งป้ายบอก Phase, Line ในบริเวณ Metering KT3A	VRK-2212	VRK-2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1..... วงจร/หม้อแปลง VRK-KT3A จาก VRK-2212 ถึง VRK-2217  
ในวันที่ 20 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 339/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... กฟผ. .... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....

  
(นางสาววิเชียร พงษ์ศิริ)  
จ.ต.5 กทม.น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. ก.บ.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น



ผจก..... (สถานี..... -.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนวชิราลงกรณ์ KT3A				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 68	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนอุปกรณ์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	339/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 3. น.ส.สุกัษา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายส				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT3A ไปจ่ายจากหม้อแปลง VRK-KT2A						
5	VLAVS-03	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 Loop line BUS1 - BUS2
6	VRK-2212	สับ	ปลด		กฟผ.		CB 22 kv VRK-KT3A
7	VRK-2217	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 22 kv
8	VLAVS-01	สับ	ปลด		ทภ.		SF6 Inc.1 (วงจรบน) KT3A
9	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
11	แจ้ง EGAT ให้ปฏิบัติงานได้						
12	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
13	เมื่อ EGAT ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
14	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
16	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT3A กลับจากหม้อแปลง VRK-KT2A						
17	VLAVS-01	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 Inc.1 (วงจรบน) KT3A
18	VRK-2217	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 22 kv
19	VRK-2212	ปลด	สับ		กฟผ.		CB 22 kv VRK-KT3A
20	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 Loop line BUS1 - BUS2
21	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
22	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 42915 /2568  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนวชิราลงกรณ์
อุปกรณ์	- VRK-KT3A [ 115 / 22 kV 25 MVA ] (VRK 2212, 2217)
งานที่ทำ	- เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ DS. 2217 และติดตั้งป้ายบอก Phase, Line ในบริเวณ Metering KT3A
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี	ที่	20	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พฤหัสบดี	ที่	20	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน**  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.