



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 00591
ชื่อผู้รับ นายพัทรนันท์ พิชราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒kV อ.เพชรเกษม ขาออก ช่วง บ.ไฉฉ่า(เก่า) ถึง ปากซอยทางเข้าวัดอ้อมใหญ่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๑๑	๒๓ ก.พ.๖๘	๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟปรับปรุง ๒๒kV อ.เพชรเกษม ขาออก ช่วง ไฉฉ่า-ทางเข้าวัดอ้อมใหญ่	OYL๑S-๐๒	-OYL๑S-๐๓ -OYL๑S-๐๔ -ONC๘S-๐๗	ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๙๔๔๙๙๕
๒	OYL๑๒					OYL๒S-๐๓	-OYL๒S-๐๔ -OYL๒S-๐๕ -OYL๒S-๐๖	
๓	OYL๑๖					OYL๖S-๐๒	-OYL๖S-๐๓ -OYL๖S-๐๔ -OYL๖S-๑๐ -OYL๕S-๐๔	
๔	OYL๑๗					OYL๗S-๐๒	-OYL๗S-๐๓ -OYL๓S-๐๓ -Disชค.หน้าร้านชิงเกอร์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) เริ่ม อ.เพชรเกษม ขาออก ตั้งแต่ บ.ไฉฉ่า(เก่า) ถึง ปากซอยทางเข้าวัดอ้อมใหญ่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๘๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๘๙๖ Long : ๑๐๐.๒๓๑๗๖
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๐๔๒ Long : ๑๐๐.๒๖๕๓๔

ลงชื่อ _____

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYL1 จาก OYL1S-02 ถึง OYL1S-03, OYL1S-04, OYL1S-07
ในวันที่ 19 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 341/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYL2 จาก OYL1S-02 ถึง OYL1S-04, OYL1S-05, OYL1S-06
ในวันที่ 23 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ OYL6 จาก OYL1S-01 ถึง OYL1S-03, OYL1S-04, OYL1S-05, OYL1S-04
ในวันที่ 27 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ OYL7 จาก OYL1S-01 ถึง OYL1S-03, OYL1S-03, OYL1S-04, OYL1S-05
ในวันที่ 19 ก.พ. ๖8 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ชัชวาล สอนสิงห์ทอง..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... พงษ์กิจ..... ผู้บังคับ
 18 ก.พ. 65


 (..... ชัชวาล สอนสิงห์ทอง.....)
 18 ก.พ. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. สอนสิงห์, นพ. อมร.....

อก.บช.(ก.๓),..... อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 4..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจพ..... (สถานที่.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางเข้าวัดอ้อมใหญ่ - โรงงานไวไวเก่า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.พ. 68	เวลา 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ ปักเสาไฟ - พาดสายแรงสูง 22 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 341/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 7.0 MW
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		- โหลด 17.0 MW
4	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 1.8 MW
5	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 0.8 MW
6	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 2.3 MW
7	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 3.2 MW
8	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- โหลด 4.0 MW
9	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- โหลด 8.0 MW
10	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- โหลด 6.5 MW
11	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- โหลด 1.3 MW
12	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- โหลด 0.9 MW
13	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- โหลด 1.0 MW
14	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		- โหลด 11.7 MW
15	OYM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- โหลด 4.1 MW
16	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนไปจ่ายจาก OYM07						
17	OYL06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ.ไวไว
18	OYL06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 บ.สทไทย
19	ย้ายโหลด OYL01 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL07						
20	OYL01S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยพงษ์ศรีรัช 2
21	OYL08VB-01	ปลด	สับ		OYL		CB ขนานบัส
22	OYL01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ธ.ธนชาติ
23	ย้ายโหลด OYL07 บางส่วนไปจ่ายจาก ONC07						
24	ONC07S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
25	ONC08S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
26	DIS ชค. OYL07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชค.หน้าร้านชิงเกอร์
27	ONC08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OYL0BVB-01	สับ	ปลด		OYL		CB ขนานบัส
29	ย้ายโหลด OYL02 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL03						
30	OYL02S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หลังไวไวเก่า
31	OYL02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยไวไวเก่า
32	ย้ายโหลด OYL02 บางส่วนไปจ่ายจาก ONC02						
33	ONC02S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
34	OYL02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ขาหมูไทรเพชร
35	ตรวจสอบ SF6 OYL06S-03, OYL01S-03, OYL07S-03, OYL02S-04 บริเวณ ว.แสงธรรม ให้สถานะ "OFF" และ "ล็อคคาน"						
36	ตรวจสอบ SF6 OYL05S-04 บริเวณ ปากซอยคานบัส ให้สถานะ "OFF" และ "ล็อคคาน"						
37	ตรวจสอบ SF6 ONC08S-07 บริเวณ หน้าสุวรรณคอนโด ให้สถานะ "OFF" และ "ล็อคคาน"						
38	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
39	OYL02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ช. วัดอ้อมใหญ่
40	OYL01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช. วัดอ้อมใหญ่
41	OYL06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช. วัดอ้อมใหญ่
42	OYL07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช. วัดอ้อมใหญ่
43	OYL06S-10	สับ	ปลด		สพร.		DIS UG ปากทาง ช. สหไทย
44	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
45	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกตราวด์ จุด G1						
46	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกตราวด์ จุด G2						
47	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อกตราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
48	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
49	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
50	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
51	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
52	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
53	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
54	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
55	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
56	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
57	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
58	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
59	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
60	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
61	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
62	OYM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
63	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
65	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
66	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
67	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
68	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
69	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
70	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
71	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
72	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
73	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
74	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
75	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-
76	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
77	OYM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-
78	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G1						
79	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
80	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
81	OYL02S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ช. วัดอ้อมใหญ่
82	OYL01S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช. วัดอ้อมใหญ่
83	OYL06S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช. วัดอ้อมใหญ่
84	OYL07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช. วัดอ้อมใหญ่
85	OYL06S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG ปากทาง ช. สหไทย
86	ย้ายโหลด OYL02 บางส่วนกลับจาก ONC02						
87	OYL02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ขาหมูไทรเพชร
88	ONC02S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
89	ย้ายโหลด OYL02 บางส่วนกลับจาก OYL03						
90	OYL02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากซอยไ่วไวก่
91	OYL02S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 หลังไ่วไวก่
92	ย้ายโหลด OYL07 บางส่วนกลับจาก ONC07						
93	ONC02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
94	OYL0BVB-01	ปลด	สับ		OYL		CB ขนานบัส
95	DIS ชค. OYL07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค. หน้าร้านชิงเกอร์
96	ONC07S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามดอนทราย
97	ONC08S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 หน้าสุวรรณคอนโด
98	ย้ายโหลด OYL01 บางส่วนกลับจาก OYL07						
99	OYL01S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ๕.ธนชาติ
100	OYL01S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยพงษ์ศรีรัช 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	OYL08VB-01	สับ	ปลด		OYL		CB ขนานบัส
102	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนกลับจาก OYM07						
103	OYL06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ.สทไทย
104	OYL06S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ.ไวไว
105	ให้ปลดล็อคคาน SF6 OYL06S-03, OYL01S-03, OYL07S-03, OYL02S-04 บริเวณ ว.แสงธรรม						
106	ให้ปลดล็อคคาน SF6 OYL05S-04 บริเวณ ปากซอยคานเอนบี						
107	ให้ปลดล็อคคาน SF6 ONC08S-07 บริเวณ ตรงข้ามคอนทราย						
108	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
109	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
110	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
111	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
112	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
113	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
114	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
115	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
116	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
117	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
118	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
119	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
120	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
121	OYM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV

ถ.เพชรเกษมขาออก ช่วง บ.ไวเว(เก่า) - ปากซอยทางเข้าวัดอ้อมใหญ่

