



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ อก.สฟ.(นค.) 319/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน อก.สฟ.(ก3) จะขอตัดไฟ เพื่อซ่อมแซม แก๊วไขมันรั่วซึม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ที่สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟ.อ้อมใหญ่1 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	4 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	4 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น.	เพื่อซ่อมแซม แก๊วไขมัน รั่วซึม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 / ปลดเบรกเกอร์ Inc1 & Outgoing 1-5 & Tie Bus พร้อม Out Service	เบรกเกอร์ 115 kV TP1	เบรกเกอร์ 22kV Incoming1	นายเอกพงศ์ พงษา 089-537-7654

หมายเหตุไม่ต้องปลดใบมีด Riser Pole 1-5 เนื่องจากไม่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง หน.มก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 04I-TP1 จาก 04I 1VB-02 ถึง 04I 1VB-01
ในวันที่ 4 มี.ค.67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 341/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พชิต ราชภูริขิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

(นายเอกพงศ์ พงษา)
อก. 5 ทบ. น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. อก.ปบ. ทพร.

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี 04I)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯอ้อมใหญ่ 1(OYI TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 มี.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลงเซอร์วิส น้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	341/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราชภูริเนียม		วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		L=5.3MW.
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		L=5.4MW.
5	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		L=0.7MW.
6	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
7	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		L=3.8MW.
8	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		L=7.6MW.
9	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
11	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		L=4.0MW.
12	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L=4.0MW.
14	ย้าย OYI01 ไปรับไฟจาก SAB09						
15	OYI01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 บั้ม ปลดท.
16	OYI01VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		-
17	ย้าย OYI 5 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI 7						
18	OYI05S-08	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
19	OYI05S-03	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานเอนโป้
20	ย้าย OYI02 ไปรับไฟจาก OYI05						
21	OYIBVB-01	ปลด	ล๊ับ		OYI		- ขนानบัส
22	OYI02S-05	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS ท้ารถ 84 ซอยม้าแดง
23	OYI02VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		-
24	OYIBVB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
25	ย้าย OYI09 ไปรับไฟจาก SAD02						
26	OYI09S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ OYI
27	OYI09VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		-
28	ตรวจสอบ OYI3VB-01, 4VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
30	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1
31	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
33	OYI01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- INCOMING 1
34	OYIBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- ขนานบัส
35	OYI01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
36	OYI02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
37	OYI03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
38	OYI04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
39	OYI09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYI		- -
40	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
41	หลังจาก กสพ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
42	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
43	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
44	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
45	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
47	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
48	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
49	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
51	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
52	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
53	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
54	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
56	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
57	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
58	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
59	OYI01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- INCOMING 1
60	OYIBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- ขนานบัส
61	OYI01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- -
62	OYI02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- -
63	OYI03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- -
64	OYI04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- -
65	OYI09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
67	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
68	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1
70	ย้าย OYI01 กลับคืนจาก SAB09						
71	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
72	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บีม ปตท.
73	ย้าย OYI02 กลับคืนจาก OYI05						
74	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
75	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
76	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ท้ารถ 84 ขอยมาแดง
77	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
78	ย้าย OYI05 บางส่วนกลับคืนจาก OYI07						
79	OYI05S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ขอยคานเโบ้
80	OYI05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
81	ย้าย OYI09 กลับคืนจาก SAD02						
82	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
83	OYI09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ OYI
84	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
85	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
86	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
87	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
88	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
89	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
90	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
91	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
93	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
94	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
95	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							